RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Martinique

ODYSSI
7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : FORT-DE-FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - D. MARIE JOSEPH le 13 janvier 2026 à 11h00

Installation (Code): CAPTAGE RIVIERE DUMAUZE (000018)
Point de surveillance (Code) : CAPTAGE RIVIERE DUMAUZE Avant riv. Dumauzé - avant dessableur (0000000018)

Analyse effectuée : RS
Référence laboratoire : 26-00356-003 [TERANA DROME (2602)]

Prélèvement n°97200110413

C O N C L U S I O N S A N I T A I R E

Contrôle additionnel conforme. Aucun paramètre recherché n'a été relevé.

Préconisations pour l'exploitant :

Validé le 16 mars 2026
Le Directeur de la Santé Publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr

Siège
Centre d'Affaires AGORA - ZAC de l'Etang Z'Abricot
CS 80656 - 97200 FORT DE FRANCE Cedex

ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Standard : 05.96.39.42.43 - Fax : 05.96.60.60.12

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement - Unité Milieux Extérieurs
Fax : 0696 39 44 26 - ars-martinique-cellule-eau@ars.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU (DOM)	24,3	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,2	unité pH				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CHLOROBENZENES						
PENTACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TRICHLORO-1,2,3-BENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TRICHLORO-1,2,4-BENZÈNE	<0,010	µg/L				
TRICHLORO-1,3,5-BENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TRICHLOROBENZÈNES (TOTAL)	0	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
BENZÈNE	<0,2	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,050	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
2,2',3,4,4',5' HEXABROMODIPHÉNYLE	<0,001	µg/L				
2,2',4,4',5,5'- HEXABROMODIPHÉNYLE	<0,001	µg/L				
2,2',4,4',5,6'- HEXABROMODIPHÉNYLE	<0,001	µg/L				
2,2',4,4',5- PENTABROMODIPHÉNYLE	<0,001	µg/L				
2,2',4,4',6- PENTABROMODIPHÉNYLE	<0,001	µg/L				
2,2',4,4'- TÉTRABROMODIPHÉNYLÉ	<0,001	µg/L				
2,4,4'- TRIBROMODIPHÉNYLÉ	<0,001	µg/L				
4-N-NONYLPHENOL	<0,010	µg/L				
4-NONYLPHENOL RAMIFIÉ	<0,0	µg/L				
4-TERT-OCTYLPHÉNOL	<0,04	µg/L				
C10-13-CHLOROALCANES	<10	µg/L				
DYPHÉNYLS ÉTHERS BROMÉS (6 CONGÉNÈR	0	µg/L				
HEPTABROMODIPHÉNYL ÉTHER (CONGÉNÈRE	<0,001	µg/L				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
ANTHRACÈNE	<0,0050	µg/L				
BENZO(A)PYRÈNE *	<0,0010	µg/L				
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	0,0010	µg/L				
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
FLUORANTHÈNE *	<0,0050	µg/L				
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	<0,0010	µg/L				
NAPHTALÈNE	<0,010	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
HEPTACHLORE ÉPOXYDE	<0,020	µg/L				2,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE CIS	<0,010	µg/L				2,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE TRANS	<0,020	µg/L				2,0
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
CADMIUM	<0,200	µg/L				5,0
MERCURE	<0,015	µg/L				1,0
NICKEL	<0,2	µg/L				20,0
PLOMB	<0,2	µg/L				50,0
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ALACHLORE	<0,0050	µg/L				2,0

PESTICIDES DIVERS							
	ACLONIFEN	<0,0050	µg/L				2,0
	BIFENOX	<0,040	µg/L				2,0
	DICOFOL	<0,0040	µg/L				2,0
	QUINOXYFEN	<0,0020	µg/L				2,0
	TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0	µg/L				5,0
	TRIBUTYLTIN CATION	<0,005	µg/L				2,0
	TRIFLURALINE	<0,0050	µg/L				2,0
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS							
	PENTACHLOROPHÉNOL	<0,01	µg/L				2,0
PESTICIDES ORGANOCHLORES							
	ENDOSULFAN ALPHA	<0,0050	µg/L				2,0
	ENDOSULFAN BÉTA	<0,0050	µg/L				2,0
	ENDOSULFAN TOTAL	0	µg/L				2,0
	HCH ALPHA	<0,0020	µg/L				2,0
	HCH ALPHA+BETA+DELTA+GAMMA	0	µg/L				2,0
	HCH BÉTA	<0,0050	µg/L				2,0
	HCH DELTA	<0,0020	µg/L				2,0
	HCH GAMMA (LINDANE)	<0,0020	µg/L				2,0
	HEPTACHLORE	<0,0050	µg/L				2,0
	HEXACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				2,0
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES							
	CHLORFENVINPHOS	<0,0020	µg/L				2,0
	CHLORPYRIPHOS ÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
	CHLORPYRIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
	DICHLORVOS	<0,0020	µg/L				2,0
PESTICIDES PYRETHRINOIDES							
	CYPERMÉTHRINE	<0,010	µg/L				2,0
PESTICIDES TRIAZINES							
	ATRAZINE	<0,005	µg/L				2,0
	CYBUTRYNE	<0,01	µg/L				2,0
	SIMAZINE	<0,020	µg/L				2,0
	TERBUTRYNE	<0,0020	µg/L				2,0
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
	DIURON	<0,020	µg/L				2,0
	ISOPROTURON	<0,040	µg/L				2,0
PLASTIFIANTS							
	DEHP (2-ETHYLHEXYL PHTALATE)	<1,0	µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
	CHLOROFORME	<0,2	µg/L				
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)							
	ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROOCTANE	<0,0015	µg/L				