RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Martinique

ODYSSI
7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : SAINT-JOSEPH

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - Y. OLINY le 10 mars 2025 à 12h00

Installation (Code): CAPTAGE RIVIERE BLANCHE BOULIKI (000013)
Point de surveillance (Code) : ENTRÉE STATION DURAND Robinet eau brute station Durand (0000000013)

Analyse effectuée : RS
Référence laboratoire : H_E_25.578.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]

Prélèvement n°97200109614

C O N C L U S I O N S A N I T A I R E

Eau brute pouvant être utilisée pour la production d'eau potable.

Préconisations pour l'exploitant :

Un traitement est nécessaire avant distribution.

Le 11 juin 2026
Le Directeur de la Santé Publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr

Siège
Centre d'Affaires AGORA - ZAC de l'Etang Z'Abricot
CS 80656 - 97200 FORT DE FRANCE Cedex

ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Standard : 05.96.39.42.43 - Fax : 05.96.60.60.12

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement - Unité Milieux Extérieurs
Fax : 0696 39 44 26 - ars-martinique-cellule-eau@ars.sante.fr

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,55	NFU				
CHLOROBENZENES						
CHLOROBENZÈNE	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,3	<0,2	µg/L				
PENTACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE	<0,010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,4	<0,0010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,5	<0,010	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE-1,2,4,5	<0,010	µg/L				
TRICHLORO-1,2,3-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,2,4-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,3,5-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
XYLÈNE MÉTA	<0,2	µg/L				
XYLÈNE ORTHO	<0,2	µg/L				
XYLÈNE PARA	<0,2	µg/L				
XYLÈNES (ORTHO+PARA+MÉTA)	<0,2	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
1,1,1,2 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,1,1,3 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
2-CHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
3-CHLOROPROPÈNE	<0,2	µg/L				
BROMOCHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
CHLOROPRÈNE	<0,2	µg/L				
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,05	µg/L				
DIBROMOMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	<0,05	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TOTAL	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	<0,2	µg/L				
DICHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-2,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-2,3	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,05	µg/L				
HEXACHLOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROPENTADIÈNE	<0,050	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,1,2	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	0	µg/L				
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	<0,05	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROTRIFLUOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
2,4-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
2,6-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
AGENTS DE SURFACE (BLEU MÉTH.) MG/L	<0,1	mg/L				
BENZOTRIAZOLE	<0,010	µg/L				
BUTYLPARABEN	<0,010	µg/L				
ETHYLPARABEN	<0,010	µg/L				
HYDROCARBURES DISSOUS OU ÉMULSIONNÉS	<0,05	mg/L				
MÉTHYLPARABEN	<0,020	µg/L				
PHÉNOLS (INDICE PHÉNOL C6H5OH) MG/L	<0,01	mg/L				
PROPYLPARABEN	<0,02	µg/L				
TOLYLTRIAZOLE	<0,010	µg/L				
TRICLOCARBAN	<0,02	µg/L				

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
CARBONATES	0,0	mg(CO3)/L				
ESSAI MARBRE PH	8,26	unité pH				
ESSAI MARBRE TAC	4,6	°f				
HYDROGÉNOCARBONATES	47,0	mg/L				
PH	7,8	unité pH				
FER ET MANGANESE							
FER DISSOUS	<5	µg/L				
MANGANÈSE TOTAL	<2	µg/L				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU							
ACÉNAPHTÈNE	<0,0050	µg/L				
ACÉNAPHTHYLÈNE	<0,0050	µg/L				
ANTHRACÈNE	<0,0050	µg/L				
BENZANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(A)PYRÈNE *	<0,0010	µg/L				
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
CHRYSÈNE	<0,0010	µg/L				
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
FLUORANTHÈNE *	<0,0050	µg/L				
FLUORÈNE	<0,0050	µg/L				
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	0	µg/L				
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (6 SUBST.*)	0	µg/L				1,00
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	<0,0010	µg/L				
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	<0,005	µg/L				
NAPHTALÈNE	<0,01	µg/L				
PÉRYLÈNE	<0,0050	µg/L				
PHÉNANTRÈNE	<0,0050	µg/L				
PYRÈNE	<0,0050	µg/L				

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,010	µg/L				2,0
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,020	µg/L				2,0
1-(4-ISOPROPYLPHENYL)-URÉE	<0,02	µg/L				2,0
2-AMINO-N-ISO-PROPYLBENZAMIDE	<0,010	µg/L				2,0
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	<0,01	µg/L				2,0
ALDICARBE SULFONÉ	<0,010	µg/L				2,0
ALDICARBE SULFOXYDE	<0,020	µg/L				2,0
CHLORDECONE 5B HYDRO	<0,01	µg/L				2,0
DDD-2,4'	<0,002	µg/L				2,0
DDD-4,4'	<0,0050	µg/L				2,0
DDE-2,4'	<0,002	µg/L				2,0
DDE-4,4'	<0,0020	µg/L				2,0
DÉMÉTON-O	<0,050	µg/L				2,0
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,02	µg/L				2,0
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,0020	µg/L				2,0
DESMETHYL-PIRIMICARB	<0,01	µg/L				2,0
DICLOFOP MÉTHYL	<0,050	µg/L				2,0
DIMÉTHACHLORE OXA	<0,050	µg/L				2,0
ENDOSULFAN SULFATE	<0,010	µg/L				2,0
ETHIOFENCARB SULFONE	<0,020	µg/L				2,0
FIPRONIL SULFONE	<0,01	µg/L				2,0
FLUFÉNACET OXA	<0,020	µg/L				2,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE	<0,020	µg/L				2,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE CIS	<0,010	µg/L				2,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE TRANS	<0,020	µg/L				2,0
HYDROXYCARBOFURAN-3	<0,010	µg/L				2,0
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,050	µg/L				2,0
IOXYNIL	<0,04	µg/L				2,0
IOXYNIL OCTANOATE	<0,020	µg/L				2,0
MALAOXON	<0,010	µg/L				2,0
MÉTHYL TRICLOSAN	<0,200	µg/L				2,0
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,010	µg/L				2,0
PARAOXON	<0,010	µg/L				2,0
PARAOXON MÉTHYL	<0,01	µg/L				2,0
PHORATE SULFONE	<0,05	µg/L				2,0
PHTHALIMIDE	<0,025	µg/L				2,0
PIRIMICARB FORMAMIDO DESMÉTHYL	<0,020	µg/L				2,0
PROPACHLORE ESA	<0,020	µg/L				2,0
PROPACHLORE OXA	<0,020	µg/L				2,0
PROPAZINE 2-HYDROXY	<0,0050	µg/L				2,0
SEBUTHYLAZINE DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				2,0
THIOFANOX SULFONE	<0,10	µg/L				2,0
THIOFANOX SULFOXYDE	<0,02	µg/L				2,0
TRIETAZINE 2-HYDROXY	<0,02	µg/L				2,0
TRIETAZINE DESETHYL	<0,010	µg/L				2,0
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,03	µg/L				
CGA 354742	<0,0100	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE ESA	<0,05	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE OXA	<0,05	µg/L				
ESA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				
ESA ALACHLORE	<0,020	µg/L				
ESA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				
ESA METOLACHLORE	<0,0050	µg/L				
METOLACHLOR NOA 413173	<0,020	µg/L				
OXA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				
OXA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				
OXA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				

MÉTABOLITES PERTINENTS							
	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	<0,0050	µg/L				2,0
	ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				2,0
	ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,0050	µg/L				2,0
	ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,010	µg/L				2,0
	ATRAZINE DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
	ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,0050	µg/L				2,0
	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,010	µg/L				2,0
	CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	<0,010	µg/L				2,0
	CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	<0,010	µg/L				2,0
	CHLOROTHALONIL R417888	<0,02	µg/L				2,0
	FLUFENACET ESA	<0,02	µg/L				2,0
	HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,050	µg/L				2,0
	N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,010	µg/L				2,0
	OXA ALACHLORE	<0,050	µg/L				2,0
	SIMAZINE HYDROXY	<0,0050	µg/L				2,0
	TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,010	µg/L				2,0
	TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
MINERALISATION							
	CALCIUM	8,9	mg/L				
	CHLORURES	8,10	mg/L				200
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	103	µS/cm				
	MAGNÉSIUM	2,9	mg(Mg)/L				
	POTASSIUM	0,84	mg/L				
	SILICATES (EN MG/L DE SIO2)	33	mg(SiO2)/L				
	SODIUM	7,7	mg/L				200
	SULFATES	1,80	mg/L				250
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
	ALUMINIUM TOTAL µG/L	<5	µg/L				
	ARSENIC	<0,2	µg/L				100,0
	BARYUM	0,0020	mg/L				
	BORE MG/L	0,0170	mg/L				1,5
	CADMIUM	<0,200	µg/L				5,0
	CHROME TOTAL	<0,2	µg/L				50,0
	CUIVRE	0,00100	mg(Cu)/L				
	CYANURES TOTAUX	<5	µg(CN)/L				50,0
	FLUORURES MG/L	<0,050	mg/L				1,5
	MERCURE	<0,015	µg/L				1,0
	NICKEL	<0,2	µg/L				20,0
	PLOMB	<0,2	µg/L				50,0
	SÉLÉNIUM	<0,2	µg(Se)/L				20,0
	ZINC	<2	mg(Zn)/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES							
	CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,35	mg(C)/L				10
	DBO5	<0,5	mg(O2)/L				
	INDICE ST-DCO	<10	mg(O2)/L				
	MATIÈRES EN SUSPENSION	<2	mg/L				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
	AMMONIUM (EN NH4)	<0,01	mg/L				4,0
	AZOTE KJELDHAL (EN N)	<0,5	mg/L				
	NITRATES (EN NO3)	<0,3	mg/L				50,0
	NITRITES (EN NO2)	<0,01	mg/L				
	PHOSPHORE TOTAL (EXPRIME EN MG(P2O5)/L)	<0,115	mg(P2O5)/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-ML	750	n/(100mL)				
	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)				10000
	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)				20000

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ACÉTOCHLORE	<0,0020	µg/L				2,0
ALACHLORE	<0,005	µg/L				2,0
BEFLUBUTAMIDE	<0,005	µg/L				2,0
BOSCALID	<0,050	µg/L				2,0
CARBOXINE	<0,020	µg/L				2,0
CYAZOFAMIDE	<0,01	µg/L				2,0
CYFLUFENAMIDE	<0,01	µg/L				2,0
CYMOXANIL	<0,100	µg/L				2,0
DICHLOFLUANIDE	<0,050	µg/L				2,0
DICHLORMIDE	<0,05	µg/L				2,0
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,0050	µg/L				2,0
FENHEXAMID	<0,020	µg/L				2,0
FLAMPROP-ISOPROPYL	<0,0050	µg/L				2,0
FLUOPICOLIDE	<0,010	µg/L				2,0
FLUOPYRAM	<0,020	µg/L				2,0
FURALAXYL	<0,050	µg/L				2,0
ISOXABEN	<0,01	µg/L				2,0
MANDIPROPAMIDE	<0,010	µg/L				2,0
MEFENACET	<0,010	µg/L				2,0
MÉFLUIDIDE	<0,02	µg/L				2,0
MÉPRONIL	<0,0020	µg/L				2,0
MÉTAZACHLORE	<0,0050	µg/L				2,0
MÉTOLACHLORE	<0,010	µg/L				2,0
NAPROPAMIDE	<0,010	µg/L				2,0
ORYZALIN	<0,050	µg/L				2,0
PENOXSULAM	<0,010	µg/L				2,0
PENTHIOPYRAD	<0,0050	µg/L				2,0
PRETILACHLORE	<0,010	µg/L				2,0
PROPACHLORE	<0,0020	µg/L				2,0
PROPYZAMIDE	<0,0020	µg/L				2,0
PYROXSULAME	<0,02	µg/L				2,0
TÉBUTAM	<0,0050	µg/L				2,0
TOLYLFLUANIDE	<0,010	µg/L				2,0
ZOXAMIDE	<0,050	µg/L				2,0
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L				2,0
2,4-D	<0,02	µg/L				2,0
2,4-DB	<0,01	µg/L				2,0
2,4-MCPA	<0,020	µg/L				2,0
2,4-MCPB	<0,04	µg/L				2,0
CLODINAFOP-PROPARGYL	<0,0050	µg/L				2,0
CYHALOFOP BUTYL	<0,020	µg/L				2,0
DICHLORPROP	<0,020	µg/L				2,0
FÉNOPROP	<0,020	µg/L				2,0
FÉNOXAPROP-ÉTHYL	<0,020	µg/L				2,0
HALOXYFOP	<0,01	µg/L				2,0
HALOXYFOP-MÉTHYL (R)	<0,01	µg/L				2,0
MÉCOPROP	<0,020	µg/L				2,0
MECOPROP-1-OCTYL ESTER	<0,01	µg/L				2,0
PROPAQUIZAFOP	<0,01	µg/L				2,0
QUIZALOFOP	<0,05	µg/L				2,0
QUIZALOFOP ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				2,0
TRICLOPYR	<0,020	µg/L				2,0

PESTICIDES CARBAMATES

ALDICARBE	<0,020	µg/L				2,0
AMINOCARBE	<0,020	µg/L				2,0
ASULAME	<0,100	µg/L				2,0
BENDIOCARBE	<0,050	µg/L				2,0
BENOMYL	<0,08	µg/L				2,0
BENTHIAVALICARBE-ISOPROPYL	<0,02	µg/L				2,0
BIFENAZATE	<0,020	µg/L				2,0
CARBARYL	<0,02	µg/L				2,0
CARBENDAZIME	<0,02	µg/L				2,0
CARBÉTAMIDE	<0,01	µg/L				2,0
CARBOFURAN	<0,02	µg/L				2,0
CARBOSULFAN	<0,013	µg/L				2,0
CHLORBUFAME	<0,010	µg/L				2,0
CHLORPROPHAME	<0,010	µg/L				2,0
DESMEDIPHAME	<0,02	µg/L				2,0
DIALLATE	<0,010	µg/L				2,0
DIETHOFENCARBE	<0,010	µg/L				2,0
DIMÉTILAN	<0,04	µg/L				2,0
EPTC	<0,010	µg/L				2,0
ETHIOPHENCARBE	<0,010	µg/L				2,0
FENOBUCARBE	<0,010	µg/L				2,0
FENOTHIOCARBE	<0,0050	µg/L				2,0
FENOXYCARBE	<0,040	µg/L				2,0
FORMÉTANATE	<0,02	µg/L				2,0
FURATHIOCARBE	<0,050	µg/L				2,0
INDOXACARBE	<0,040	µg/L				2,0
IODOCARB	<0,02	µg/L				2,0
IPROVALICARB	<0,1	µg/L				2,0
ISOPROCARB	<0,010	µg/L				2,0
MÉTHIOCARB	<0,050	µg/L				2,0
MÉTHOMYL	<0,05	µg/L				2,0
MOLINATE	<0,0050	µg/L				2,0
OXAMYL	<0,01	µg/L				2,0
PHENMÉDIPHAME	<0,01	µg/L				2,0
PROMÉCARBE	<0,01	µg/L				2,0
PROPAMOCARBE	<0,01	µg/L				2,0
PROPAMOCARBE HYDROCHLORIDE	<0,010	µg/L				2,0
PROPHAME	<0,020	µg/L				2,0
PROPOXUR	<0,02	µg/L				2,0
PROSULFOCARBE	<0,0050	µg/L				2,0
PYRIBUTICARB	<0,01	µg/L				2,0
PYRIMICARBE	<0,010	µg/L				2,0
THIOBENCARDE	<0,01	µg/L				2,0
THIODICARBE	<0,01	µg/L				2,0
THIOFANOX	<0,050	µg/L				2,0
THIOPHANATE MÉTHYL	<0,010	µg/L				2,0
TRIALLATE	<0,0050	µg/L				2,0

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-ISOPROPYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
2,4-D-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
ACÉTAMIPRID	<0,020	µg/L				2,0
ACIBENZOLAR S MÉTHYL	<0,010	µg/L				2,0
ACIFLUORFEN	<0,010	µg/L				2,0
ACLONIFEN	<0,0050	µg/L				2,0
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,005	µg/L				2,0
BÉNALAXYL	<0,010	µg/L				2,0
BENFLURALINE	<0,0050	µg/L				2,0
BENOXACOR	<0,0020	µg/L				2,0
BENTAZONE	<0,020	µg/L				2,0
BIFENOX	<0,040	µg/L				2,0
BIPHÉNYLE	<0,01	µg/L				2,0
BIXAFEN	<0,020	µg/L				2,0
BRODIFACOUM	<0,020	µg/L				2,0
BROMACIL	<0,010	µg/L				2,0
BROMADIOLONE	<0,100	µg/L				2,0
BROMOPROPYLATE	<0,0050	µg/L				2,0
BUPIRIMATE	<0,020	µg/L				2,0
BUPROFÉZINE	<0,010	µg/L				2,0
BUTRALINE	<0,0050	µg/L				2,0
CARFENTRAZONE ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				2,0
CHINOMÉTHIONATE	<0,010	µg/L				2,0
CHLORANTRANILIPROLE	<0,0050	µg/L				2,0
CHLORBROMURON	<0,01	µg/L				2,0
CHLORFENSON	<0,0020	µg/L				2,0
CHLORFLUAZURON	<0,01	µg/L				2,0
CHLORIDAZONE	<0,010	µg/L				2,0
CHLORONEB	<0,010	µg/L				2,0
CHLOROPHACINONE	<0,050	µg/L				2,0
CHLOROTHALONIL	<0,050	µg/L				2,0
CHLORTHAL-DIMÉTHYL	<0,0020	µg/L				2,0
CHLORTHIAMIDE	<0,1	µg/L				2,0
CINIDON-ETHYL	<0,050	µg/L				2,0
CLETHODIME	<0,050	µg/L				2,0
CLOFENTÉZINE	<0,01	µg/L				2,0
CLOMAZONE	<0,0020	µg/L				2,0
CLOPYRALID	<0,10	µg/L				2,0
COUMAFÈNE	<0,010	µg/L				2,0
COUMATÉTRALYL	<0,04	µg/L				2,0
CYCLOXYDIME	<0,020	µg/L				2,0
CYPRODINIL	<0,0050	µg/L				2,0
CYPROSULFAMIDE	<0,01	µg/L				2,0
DIBROMOÉTHANE-1,2	<0,05	µg/L				2,0
DICHLOBÉNIL	<0,0020	µg/L				2,0
DICHLOROBENZÈNE-1,4	<0,2	µg/L				2,0
DICHLOROPROPANE-1,2	<0,2	µg/L				2,0
DICHLOROPROPANE-1,3	<0,2	µg/L				2,0
DICHLOROPROPYLÈNE-1,3 TOTAL	<0,2	µg/L				2,0
DICHOROPHÈNE	<0,02	µg/L				2,0
DICOFOL	<0,0040	µg/L				2,0
DIFENACOUM	<0,02	µg/L				2,0
DIFETHIALONE	<0,020	µg/L				2,0
DIFLUFÉNICANIL	<0,0020	µg/L				2,0
DIMÉFURON	<0,010	µg/L				2,0
DIMÉTHOMORPHE	<0,05	µg/L				2,0
DIQUAT	<0,010	µg/L				2,0
DODEMORPHE	<0,02	µg/L				2,0
ETHOFUMÉSATE	<0,0020	µg/L				2,0
ETOXAZOLE	<0,020	µg/L				2,0
FAMOXADONE	<0,010	µg/L				2,0
FÉNAMIDONE	<0,0050	µg/L				2,0
FÉNAZAQUIN	<0,0020	µg/L				2,0
FENFURAN	<0,010	µg/L				2,0
FENPROPIDIN	<0,050	µg/L				2,0
FENPROPIMORPHE	<0,0050	µg/L				2,0
FENPYROXIMATE	<0,020	µg/L				2,0
FIPRONIL	<0,040	µg/L				2,0
FLOCOUMAFEN	<0,02	µg/L				2,0
FLONICAMIDE	<0,0050	µg/L				2,0
FLUAZIFOP-P-BUTYL	<0,050	µg/L				2,0
FLUAZINAM	<0,02	µg/L				2,0
FLUMIOXAZINE	<0,050	µg/L				2,0
FLUQUINCONAZOLE	<0,010	µg/L				2,0
FLURIDONE	<0,05	µg/L				2,0
FLUROCHLORIDONE	<0,0050	µg/L				2,0
FLUROXYPIR	<0,040	µg/L				2,0
FLUROXYPIR-MEPTYL	<0,020	µg/L				2,0

FLURPRIMIDOL	<0,010	µg/L				2,0
FLURTAMONE	<0,01	µg/L				2,0
FLUTOLANIL	<0,020	µg/L				2,0
FLUXAPYROXAD	<0,010	µg/L				2,0
FOMESAFEN	<0,01	µg/L				2,0
GLUFOSINATE	<0,03	µg/L				2,0
GLYPHOSATE	<0,03	µg/L				2,0
HEXYTHIAZOX	<0,01	µg/L				2,0
IMAZALILE	<0,020	µg/L				2,0
IMAZAMOX	<0,010	µg/L				2,0
IMAZAPYR	<0,010	µg/L				2,0
IMAZAQUINE	<0,010	µg/L				2,0
IMIDACLOPRIDE	<0,050	µg/L				2,0
IPRODIONE	<0,005	µg/L				2,0
ISOPROTHIOLANE	<0,01	µg/L				2,0
ISOXADIFEN-ÉTHYLE	<0,02	µg/L				2,0
ISOXAFLUTOLE	<0,020	µg/L				2,0
LENACILE	<0,0020	µg/L				2,0
LUFÉNURON	<0,01	µg/L				2,0
MCPA-1-BUTYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MCPA-2-ETHYLHEXYL	<0,010	µg/L				2,0
MCPA-BUTOTYL	<0,010	µg/L				2,0
MCPA-ETHYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MCPA-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MCPP-2,4,4-TRIMETHYLPENTYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MCPP-2-BUTOXYETHYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MCPP- 2-ETHYLHEXYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MCPP-2 OTYL ESTER	<0,01	µg/L				2,0
MCPP-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				2,0
MECOPROP-N/ISO-BUTYL ESTER (MÉLANGE)	<0,010	µg/L				2,0
MEFENPYR DIETHYL	<0,010	µg/L				2,0
MÉPANIPYRIM	<0,010	µg/L				2,0
MÉTALAXYLE	<0,010	µg/L				2,0
MÉTALDÉHYDE	<0,050	µg/L				2,0
METHOXYFENOSIDE	<0,02	µg/L				2,0
MÉTOSULAM	<0,01	µg/L				2,0
METRAFENONE	<0,0050	µg/L				2,0
NAPTALAME	<0,02	µg/L				2,0
NITROFÈNE	<0,0020	µg/L				2,0
NORFLURAZON	<0,002	µg/L				2,0
NUARIMOL	<0,0020	µg/L				2,0
OFURACE	<0,01	µg/L				2,0
OXADIARGYL	<0,050	µg/L				2,0
OXADIXYL	<0,0020	µg/L				2,0
OXYFLUORFENE	<0,010	µg/L				2,0
PACLOBUTRAZOLE	<0,06	µg/L				2,0
PARAQUAT	<0,03384	µg/L				2,0
PARAQUAT DICHLORIDE	<0,05	µg/L				2,0
PENCYCURON	<0,050	µg/L				2,0
PENDIMÉTHALINE	<0,0050	µg/L				2,0
PICLORAME	<0,04	µg/L				2,0
PICOLINAFEN	<0,020	µg/L				2,0
PINOXADEN	<0,01	µg/L				2,0
PROCHLORAZE	<0,05	µg/L				2,0
PROCYMIDONE	<0,010	µg/L				2,0
PROPANIL	<0,050	µg/L				2,0
PROPOXYCARBAZONE	<0,02	µg/L				2,0
PROQUINAZID	<0,005	µg/L				2,0
PYMÉTROZINE	<0,010	µg/L				2,0
PYRAFLUFEN ÉTHYL	<0,02	µg/L				2,0
PYRIDABÈNE	<0,0050	µg/L				2,0
PYRIFÉNOX	<0,02	µg/L				2,0
PYRIMÉTHANIL	<0,0020	µg/L				2,0
PYRIPROXYFEN	<0,020	µg/L				2,0
QUINMERAC	<0,2	µg/L				2,0
QUINOXYFEN	<0,0020	µg/L				2,0
ROTÉNONE	<0,01	µg/L				2,0
SPINOSAD	<0,020	µg/L				2,0
SPIRODICLOFEN	<0,01	µg/L				2,0
SPIROTETRAMAT	<0,01	µg/L				2,0
SPIROXAMINE	<0,010	µg/L				2,0
TÉBUFÉNOZIDE	<0,04	µg/L				2,0
TÉBUFENPYRAD	<0,0020	µg/L				2,0
TECNAZENE	<0,013	µg/L				2,0
TEFLUBENZURON	<0,05	µg/L				2,0
TERBACILE	<0,010	µg/L				2,0
TÉTRACONAZOLE	<0,05	µg/L				2,0
TETRADIFON	<0,0050	µg/L				2,0
TETRASUL	<0,0050	µg/L				2,0
THIABENDAZOLE	<0,02	µg/L				2,0

THIACLOPRIDE	<0,010	µg/L				2,0
THIAMETHOXAM	<0,0050	µg/L				2,0
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0	µg/L				5,0
TRICLOSAN	<0,10	µg/L				2,0
TRICYCLAZOLE	<0,0050	µg/L				2,0
TRIFLUMURON	<0,05	µg/L				2,0
TRIFLURALINE	<0,0050	µg/L				2,0
VINCHLOZOLINE	<0,010	µg/L				2,0
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,040	µg/L				2,0
DICAMBA	<0,040	µg/L				2,0
DINITROCRÉSOL	<0,05	µg/L				2,0
DINOSEB	<0,04	µg/L				2,0
DINOTERBE	<0,040	µg/L				2,0
FÉNARIMOL	<0,0050	µg/L				2,0
IOXYNIL-MÉTHYL	<0,010	µg/L				2,0
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,01	µg/L				2,0
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
ALDRINE	<0,020	µg/L				2,0
CHLORDANE	<0,010	µg/L				2,0
CHLORDANE ALPHA	<0,0050	µg/L				2,0
CHLORDANE BÉTA	<0,0050	µg/L				2,0
CHLORDÉCONE	<0,010	µg/L				2,0
DDT-2,4'	<0,002	µg/L				2,0
DDT-4,4'	<0,0020	µg/L				2,0
DIELDRINE	<0,010	µg/L				2,0
DIMÉTACHLORE	<0,0020	µg/L				2,0
ENDOSULFAN ALPHA	<0,0050	µg/L				2,0
ENDOSULFAN BÉTA	<0,0050	µg/L				2,0
ENDOSULFAN TOTAL	0	µg/L				2,0
ENDRINE	<0,0050	µg/L				2,0
HCH ALPHA	<0,0020	µg/L				2,0
HCH ALPHA+BETA+DELTA+GAMMA	0	µg/L				2,0
HCH BÉTA	<0,0050	µg/L				2,0
HCH DELTA	<0,0020	µg/L				2,0
HCH EPSILON	<0,0050	µg/L				2,0
HCH GAMMA (LINDANE)	<0,0020	µg/L				2,0
HEPTACHLORE	<0,0050	µg/L				2,0
HEXACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				2,0
ISODRINE	<0,002	µg/L				2,0
MÉTHOXYCHLORE	<0,0020	µg/L				2,0
MIREX	<0,010	µg/L				2,0
OXADIAZON	<0,0050	µg/L				2,0
QUINTOZÈNE	<0,0050	µg/L				2,0
TRANS-NONACHLORE	<0,0050	ng/L				2,0

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

ACÉPHATE	<0,020	µg/L				2,0
AZAMÉTIPHOS	<0,01	µg/L				2,0
AZINPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L				2,0
AZINPHOS MÉTHYL	<0,04	µg/L				2,0
BROMOPHOS ÉTHYL	<0,010	µg/L				2,0
BROMOPHOS MÉTHYL	<0,0020	µg/L				2,0
CADUSAFOS	<0,010	µg/L				2,0
CARBOPHÉNOTION	<0,010	µg/L				2,0
CHLORFENVINPHOS	<0,0020	µg/L				2,0
CHLORMÉPHOS	<0,0020	µg/L				2,0
CHLORPYRIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
COUMAPHOS	<0,010	µg/L				2,0
DIAZINON	<0,0020	µg/L				2,0
DICHLOFENTHION	<0,0050	µg/L				2,0
DICHLORVOS	<0,0020	µg/L				2,0
DICROTOPHOS	<0,010	µg/L				2,0
DIMÉTHOATE	<0,010	µg/L				2,0
DISYSTON	<0,020	µg/L				2,0
ETHION	<0,010	µg/L				2,0
ETHOPROPHOS	<0,010	µg/L				2,0
ETRIMFOS	<0,0050	µg/L				2,0
FENCHLORPHOS	<0,013	µg/L				2,0
FENITROTHION	<0,0050	µg/L				2,0
FENTHION	<0,050	µg/L				2,0
FONOFOS	<0,0050	µg/L				2,0
FORMOTHION	<0,01	µg/L				2,0
FOSTHIAZATE	<0,020	µg/L				2,0
HEPTÉNOPHOS	<0,0020	µg/L				2,0
IODOFENPHOS	<0,0050	µg/L				2,0
ISAZOPHOS	<0,0050	µg/L				2,0
ISOFENVOS	<0,0020	µg/L				2,0
MALATHION	<0,03	µg/L				2,0
MECARBAM	<0,01	µg/L				2,0
MÉTHACRIFOS	<0,013	µg/L				2,0
MÉTHAMIDOPHOS	<0,020	µg/L				2,0
MÉTHIDATHION	<0,04	µg/L				2,0
MÉVINPHOS	<0,005	µg/L				2,0
OMÉTHOATE	<0,020	µg/L				2,0
OXYDÉMÉTON MÉTHYL	<0,100	µg/L				2,0
PARATHION ÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
PARATHION MÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
PHÉNAMIPHOS	<0,010	µg/L				2,0
PHENTOATE	<0,020	µg/L				2,0
PHORATE	<0,050	µg/L				2,0
PHOSALONE	<0,050	µg/L				2,0
PHOSMET	<0,020	µg/L				2,0
PHOSPHAMIDON	<0,050	µg/L				2,0
PHOXIME	<0,01	µg/L				2,0
PIPEROPHOS	<0,01	µg/L				2,0
PROFÉNOFOS	<0,010	µg/L				2,0
PROPAPHOS	<0,010	µg/L				2,0
PROPARGITE	<0,050	µg/L				2,0
PROPÉTAMPHOS	<0,010	µg/L				2,0
PROTHIOFOS	<0,020	µg/L				2,0
PYRACLOFOS	<0,01	µg/L				2,0
PYRAZOPHOS	<0,02	µg/L				2,0
PYRIDAPHENTHION	<0,02	µg/L				2,0
PYRIMIPHOS ÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				2,0
QUINALPHOS	<0,0050	µg/L				2,0
SULFOTEPP	<0,0050	µg/L				2,0
TÉMÉPHOS	<0,01	µg/L				2,0
TERBUPHOS	<0,010	µg/L				2,0
TÉTRACHLORVINPHOS	<0,010	µg/L				2,0
THIOMÉTON	<0,050	µg/L				2,0
TOLCLOFOS-METHYL	<0,020	µg/L				2,0
TRIAZOPHOS	<0,010	µg/L				2,0
TRICHLORFON	<0,010	µg/L				2,0
VAMIDOTHION	<0,02	µg/L				2,0

PESTICIDES PYRETHRINOIDES							
	ACRINATHRINE	<0,020	µg/L				2,0
	ALPHAMÉTHRINE	<0,020	µg/L				2,0
	BIFENTHRINE	<0,040	µg/L				2,0
	BIORESMETHRINE	<0,010	µg/L				2,0
	CYFLUTHRINE	<0,010	µg/L				2,0
	CYPERMÉTHRINE	<0,010	µg/L				2,0
	DELTAMÉTHRINE	<0,020	µg/L				2,0
	ESFENVALÉRATE	<0,02	µg/L				2,0
	ETOFENPROX	<0,020	µg/L				2,0
	FENPROPATHRINE	<0,0050	µg/L				2,0
	FENVALÉRATE	<0,020	µg/L				2,0
	FLUVALINATE-TAU	<0,010	µg/L				2,0
	LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,020	µg/L				2,0
	PERMÉTHRINE	<0,0080	µg/L				2,0
	PERMÉTHRINE-CIS	<0,0040	µg/L				2,0
	PERMÉTHRINE-TRANS	<0,0040	µg/L				2,0
	PHENOTHRINE	<0,020	µg/L				2,0
	PIPERONIL BUTOXIDE	<0,050	µg/L				2,0
	TEFLUTHRINE	<0,02	µg/L				2,0
	TÉTRAMÉTHRINE	<0,050	µg/L				2,0
	TRALOMÉTHRINE	<0,020	µg/L				2,0
PESTICIDES STROBILURINES							
	AZOXYSTROBINE	<0,010	µg/L				2,0
	DIMOXYSTROBINE	<0,01	µg/L				2,0
	FLUOXASTROBINE	<0,010	µg/L				2,0
	KRESOXIM-MÉTHYLE	<0,010	µg/L				2,0
	PICOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				2,0
	PYRACLOSTROBINE	<0,05	µg/L				2,0
	TRIFLOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				2,0
PESTICIDES SULFONYLUREES							
	AMIDOSULFURON	<0,01	µg/L				2,0
	AZIMSULFURON	<0,05	µg/L				2,0
	BENSULFURON-METHYL	<0,02	µg/L				2,0
	ETHOXYSULFURON	<0,020	µg/L				2,0
	FLAZASULFURON	<0,1	µg/L				2,0
	FLUPYRSULFURON-MÉTHYLE	<0,1	µg/L				2,0
	FORAMSULFURON	<0,02	µg/L				2,0
	HALOSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				2,0
	MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,1	µg/L				2,0
	METSULFURON MÉTHYL	<0,100	µg/L				2,0
	NICOSULFURON	<0,0050	µg/L				2,0
	OXASULFURON	<0,010	µg/L				2,0
	PROSULFURON	<0,010	µg/L				2,0
	PYRAZOSULFURON ÉTHYL	<0,01	µg/L				2,0
	RIMSULFURON	<0,020	µg/L				2,0
	SULFOSULFURON	<0,010	µg/L				2,0
	THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,025	µg/L				2,0
	TRIASULFURON	<0,1	µg/L				2,0
	TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,005	µg/L				2,0
	TRIFLUSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				2,0
	TRITOSULFURON	<0,02	µg/L				2,0

PESTICIDES TRIAZINES							
	AMÉTHRYNE	<0,010	µg/L				2,0
	ATRATON	<0,02	µg/L				2,0
	ATRAZINE	<0,0050	µg/L				2,0
	CYANAZINE	<0,010	µg/L				2,0
	CYBUTRYNE	<0,01	µg/L				2,0
	CYROMAZINE	<0,020	µg/L				2,0
	DESMÉTRYNE	<0,010	µg/L				2,0
	FLUFENACET	<0,010	µg/L				2,0
	HEXAZINONE	<0,0020	µg/L				2,0
	MÉTAMITRONE	<0,05	µg/L				2,0
	MÉTRIBUZINE	<0,01	µg/L				2,0
	PROMÉTHRINE	<0,0050	µg/L				2,0
	PROMÉTON	<0,010	µg/L				2,0
	PROPAZINE	<0,010	µg/L				2,0
	SÉBUTHYLAZINE	<0,0050	µg/L				2,0
	SECBUMÉTON	<0,005	µg/L				2,0
	SIMAZINE	<0,0050	µg/L				2,0
	SIMÉTRYNE	<0,005	µg/L				2,0
	TERBUMÉTON	<0,010	µg/L				2,0
	TERBUTHYLAZIN	<0,0050	µg/L				2,0
	TERBUTRYNE	<0,0020	µg/L				2,0
	THIDIAZURON	<0,01	µg/L				2,0
	TRIAZOXIDE	<0,02	µg/L				2,0
	TRIETAZINE	<0,020	µg/L				2,0
PESTICIDES TRIAZOLES							
	AZACONAZOLE	<0,01	µg/L				2,0
	BITERTANOL	<0,01	µg/L				2,0
	BROMUCONAZOLE	<0,050	µg/L				2,0
	CYPROCONAZOL	<0,050	µg/L				2,0
	DIFÉNOCONAZOLE	<0,050	µg/L				2,0
	DINICONAZOLE	<0,04	µg/L				2,0
	EPOXYCONAZOLE	<0,020	µg/L				2,0
	FENBUCONAZOLE	<0,05	µg/L				2,0
	FLORASULAM	<0,020	µg/L				2,0
	FLUDIOXONIL	<0,0020	µg/L				2,0
	FLUSILAZOL	<0,05	µg/L				2,0
	FLUTRIAFOL	<0,0020	µg/L				2,0
	HEXACONAZOLE	<0,05	µg/L				2,0
	IPCONAZOLE	<0,010	µg/L				2,0
	METCONAZOL	<0,01	µg/L				2,0
	MYCLOBUTANIL	<0,0050	µg/L				2,0
	PENCONAZOLE	<0,050	µg/L				2,0
	PROPICONAZOLE	<0,05	µg/L				2,0
	PROTHIOCONAZOLE	<0,050	µg/L				2,0
	TÉBUCONAZOLE	<0,060	µg/L				2,0
	THIENCARBAZONE-METHYL	<0,02	µg/L				2,0
	TRIADIMÉFON	<0,05	µg/L				2,0
	TRIADIMENOL	<0,050	µg/L				2,0
	TRIAZAMATE	<0,01	µg/L				2,0
	TRITICONAZOLE	<0,010	µg/L				2,0
	UNICONAZOLE	<0,01	µg/L				2,0
PESTICIDES TRICETONES							
	MÉSOTRIONE	<0,01	µg/L				2,0
	SULCOTRIONE	<0,01	µg/L				2,0
	TEMBOTRIONE	<0,02	µg/L				2,0

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
	BUTURON	<0,02	µg/L				2,0
	CHLOROXURON	<0,05	µg/L				2,0
	CHLORSULFURON	<0,02	µg/L				2,0
	CHLORTOLURON	<0,02	µg/L				2,0
	CYCLURON	<0,010	µg/L				2,0
	DIFLUBENZURON	<0,01	µg/L				2,0
	DIURON	<0,020	µg/L				2,0
	ETHIDIMURON	<0,01	µg/L				2,0
	FÉNURON	<0,01	µg/L				2,0
	FLUFÉNOXURON	<0,050	µg/L				2,0
	FLUOMÉTURON	<0,01	µg/L				2,0
	FORCHLORFENURON	<0,01	µg/L				2,0
	HEXAFLUMURON	<0,04	µg/L				2,0
	IODOSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				2,0
	ISOPROTURON	<0,040	µg/L				2,0
	LINURON	<0,02	µg/L				2,0
	MÉTABENZTHIAZURON	<0,040	µg/L				2,0
	MÉTOBROMURON	<0,02	µg/L				2,0
	MÉTOXURON	<0,040	µg/L				2,0
	MONOLINURON	<0,02	µg/L				2,0
	MONURON	<0,005	µg/L				2,0
	NÉBURON	<0,04	µg/L				2,0
	SIDURON	<0,01	µg/L				2,0
	SULFOMETHURON-METHYL	<0,01	µg/L				2,0
	THÉBUTHIURON	<0,010	µg/L				2,0
	THIAZFLURON	<0,08	µg/L				2,0
	TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,02	µg/L				2,0
PLASTIFIANTS							
	BUTYL BENZYL PHTALATE	<0,50	µg/L				
	DBP (DIBUTYL PHTHALATE)	<1,0	µg/L				
	DEHP (2-ETHYLHEXYL PHTALATE)	<1,0	µg/L				
	DIÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DIMÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DI-N-OCTYL PHTHALATE	<0,50	µg/L				
	PHOSPHATE DE TRIBUTYLE	<0,010	µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
	BROMOFORME	<0,2	µg/L				
	CHLORODIBROMOMÉTHANE	<0,05	µg/L				
	CHLOROFORME	<0,2	µg/L				
	DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	<0,05	µg/L				
	TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	0	µg/L				
SUBST. MEDICAMENTEUSES ET PHARMACE.							
	CLORSULONE	<0,020	ng/L				
	CLOSANTEL	<0,020	ng/L				
	CLOTRIMAZOLE	<0,02	ng/L				
	TRICLABENDAZOLE	<0,010	ng/L				