RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Martinique

ODYSSI
7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : FORT-DE-FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - L. LOWINSKY le 20 mai 2025 à 12h10

Installation (Code): UNITE DE DISTRIBUTION FORT DE FRANCE SUD (003695)
Point de surveillance (Code) : FORT DE FRANCE DILLON Crèche les Flamboyants (0000001579)

Analyse effectuée : D2
Référence laboratoire : H_E_25.1287.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]

Prélèvement n°97200109644

C O N C L U S I O N S A N I T A I R E

Eau potable au vu des paramètres recherchés.

Préconisations pour l'exploitant :

La présence de microorganismes revivifiables est à surveiller. De plus, les fortes concentrations en chlore relevées confèrent à l'eau un goût ou une odeur désagréable et nécessitent la mise en œuvre d'actions correctives.

Validé le 11 juin 2026
Le Directeur de la Santé Publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr

Siège
Centre d'Affaires AGORA - ZAC de l'Etang Z'Abricot
CS 80656 - 97200 FORT DE FRANCE Cedex

ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Standard : 05.96.39.42.43 - Fax : 05.96.60.60.12

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement - Unité Milieux Extérieurs
Fax : 0696 39 44 26 - ars-martinique-cellule-eau@ars.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU (DOM)	27,8	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,4	unité pH	6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	1,11	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	1,12	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,41	NFU		2,0		
CHLOROBENZENES						
CHLOROBENZÈNE	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,3	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,2,3-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,2,4-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,3,5-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROBENZÈNES (TOTAL)	0	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
1,1,1,2 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,1,1,3 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
2-CHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
3-CHLOROPROPÈNE	<0,2	µg/L				
BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
CHLOROPRÈNE	<0,2	µg/L				
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,05	µg/L				1
DIBROMOÉTHANE-1,2	<0,05	µg/L				
DIBROMOMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,2	µg/L				3
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	<0,05	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TOTAL	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	<0,2	µg/L				
DICHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-1,2 (OHV)	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-2,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-2,3	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,05	µg/L				
HEXACHLOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,1,2	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<0,2	µg/L				10
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	0	µg/L				10
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	<0,05	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,2	µg/L				10
TRICHLOROFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROTRIFLUOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
ACRYLAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
EPICHLOROHYDRINE	<0,10	µg/L				0,1

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
	PH	7,9	unité pH	6,5	9,0		
	TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	3,2	°f				
	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	2,83	°f				
FER ET MANGANESE							
	FER TOTAL	12	µg/L		200		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU							
	ACÉNAPHTÈNE	<0,0050	µg/L				
	ANTHRACÈNE	<0,0050	µg/L				
	BENZANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
	BENZO(A)PYRÈNE *	<0,0010	µg/L				0,01
	BENZO(B)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
	BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
	BENZO(K)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
	CHRYSÈNE	<0,0010	µg/L				
	DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
	FLUORANTHÈNE *	<0,0050	µg/L				
	FLUORÈNE	<0,0050	µg/L				
	HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	0	µg/L				0,10
	INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
	MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
	MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	<0,0050	µg/L				
	NAPHTALÈNE	<0,010	µg/L				
	PHÉNANTRÈNE	<0,0050	µg/L				
	PYRÈNE	<0,0050	µg/L				
MINERALISATION							
	CALCIUM	7,4	mg/L				
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	**N.M.**	**µS/cm**	**200**	**1100**		
	MAGNÉSIUM	2,4	mg(Mg)/L				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
	ALUMINIUM TOTAL µG/L	63	µg/L		200		
	ANTIMOINE	<0,2	µg/L				10,0
	CADMIUM	<0,200	µg/L				5,0
	CHROME TOTAL	<0,2	µg/L				50,0
	CUIVRE	0,00280	mg(Cu)/L		1		2,0
	NICKEL	<0,2	µg/L				20,0
	PLOMB	<0,2	µg/L				10,0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
	AMMONIUM (EN NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
	NITRITES (EN NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	0	n/mL				
	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	1	n/mL				
	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1	n/(100mL)		0		
	BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	<1	n/(100mL)		0		
	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1	n/(100mL)				0
	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1	n/(100mL)				0
PESTICIDES DIVERS							
	DICHLOROBENZÈNE-1,4	<0,2	µg/L				0,1
	DICHLOROPROPANE-1,3	<0,2	µg/L				0,1
	DICHLOROPROPYLÈNE-1,3 TOTAL	<0,2	µg/L				0,1
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
	BROMOFORME	0,2	µg/L				100
	CHLORATES EN CAS DE TRAITEMENT POUVANT EN GÉNÉRER	430	µg/L				700
	CHLORITES EN CAS DE TRAITEMENT POUVANT EN GÉNÉRER	<0,025	mg/L				1
	CHLORODIBROMOMÉTHANE	3,96	µg/L				100
	CHLOROFORME	10,0	µg/L				100
	DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	6,90	µg/L				100
	TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	21,1	µg/L				100