RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Martinique

ODYSSI
7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : FORT-DE-FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - D. MARIE JOSEPH le 25 mars 2025 à 09h40

Installation (Code): STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION STATION DE DIDIER (000021)
Point de surveillance (Code) : RESERVOIR DE MORNE VENTE Réservoir de Morne Venté (0000000191)

Analyse effectuée : P2
Référence laboratoire : H_E_25.776.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]

Prélèvement n°97200109618

CONCLUSION SANITAIRE

Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. Toutefois, le dépassement ponctuel de la norme fixée pour les bactéries coliformes est relevé.

Préconisations pour l'exploitant :

La présence de bactéries coliformes et de microorganismes revivifiables est à surveiller.

Validé le 10 juin 2026
Le Directeur de la Santé Publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr

Siège
Centre d'Affaires AGORA - ZAC de l'Etang Z'Abricot
CS 80656 - 97200 FORT DE FRANCE Cedex

ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Standard : 05.96.39.42.43 - Fax : 05.96.60.60.12

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement - Unité Milieux Extérieurs
Fax : 0696 39 44 26 - ars-martinique-cellule-eau@ars.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU (DOM)	23,0	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,6	unité pH	6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,78	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,78	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,42	NFU		0,5		1
CHLOROBENZENES						
CHLOROBENZÈNE	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,3	<0,2	µg/L				
PENTACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE	<0,010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,4	<0,0010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,5	<0,010	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE-1,2,4,5	<0,005	µg/L				
TRICHLORO-1,2,3-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,2,4-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,3,5-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
BENZÈNE	<0,2	µg/L				1,0
XYLÈNE MÉTA	<0,2	µg/L				
XYLÈNE ORTHO	<0,2	µg/L				
XYLÈNE PARA	<0,2	µg/L				
XYLÈNES (ORTHO+PARA+MÉTA)	<0,2	µg/L				

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
1,1,1,2 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,1,1,3 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
2-CHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
3-CHLOROPROPÈNE	<0,2	µg/L				
BROMOCHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
CHLOROPRÈNE	<0,2	µg/L				
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,05	µg/L				1
DIBROMOMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,2	µg/L				3
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	<0,05	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TOTAL	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	<0,2	µg/L				
DICHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-2,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-2,3	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,05	µg/L				
HEXACHLOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROPENTADIÈNE	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,1,2	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<0,2	µg/L				10
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	0	µg/L				10
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	<0,05	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,2	µg/L				10
TRICHLOROFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROTRIFLUOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
2,4-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
2,6-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
ACRYLAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
BENZOTRIAZOLE	<0,010	µg/L				
BUTYLPARABEN	<0,010	µg/L				
EPICHLOROHYDRINE	<0,10	µg/L				0,1
ETHYLPARABEN	<0,010	µg/L				
MÉTHYLPARABEN	<0,020	µg/L				
PROPYLPARABEN	<0,02	µg/L				
TOLYLTRIAZOLE	<0,010	µg/L				
TRICLOCARBAN	<0,02	µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
ESSAI MARBRE PH	8,28	unité pH				
ESSAI MARBRE TAC	5,6	°f				
HYDROGÉNOCARBONATES	59,0	mg/L				
PH	8,0	unité pH	6,5	9,0		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	4,9	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	4,27	°f				
FER ET MANGANESE						
FER TOTAL	11	µg/L		200		
MANGANÈSE TOTAL	<2	µg/L		50		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
ACÉNAPHTÈNE	<0,0050	µg/L				
ACÉNAPHTHYLÈNE	<0,0050	µg/L				
ANTHRACÈNE	<0,0050	µg/L				
BENZANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(A)PYRÈNE *	<0,0010	µg/L				0,01
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
CHRYSÈNE	<0,0010	µg/L				
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
FLUORANTHÈNE *	<0,0050	µg/L				
FLUORÈNE	<0,0050	µg/L				
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	0	µg/L				0,10
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (6 SUBST.*)	0	µg/L				
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	<0,005	µg/L				
NAPHTALÈNE	<0,01	µg/L				
PÉRYLÈNE	<0,0050	µg/L				
PHÉNANTRÈNE	<0,005	µg/L				
PYRÈNE	<0,005	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,01	µg/L				0,1
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,020	µg/L				0,1
1-(4-ISOPROPYLPHENYL)-URÉE	<0,020	µg/L				0,1
2-AMINO-N-ISO-PROPYLBENZAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	N.D.	µg/L				0,1
ALDICARBE SULFONÉ	<0,010	µg/L				0,1
ALDICARBE SULFOXYDE	<0,020	µg/L				0,1
CHLORDECONE 5B HYDRO	<0,010	µg/L				0,1
DDD-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDD-4,4'	<0,0050	µg/L				0,1
DDE-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDE-4,4'	<0,0020	µg/L				0,1
DÉMÉTON-O	<0,050	µg/L				0,1
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,02	µg/L				0,1
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,0020	µg/L				0,1
DESMETHYL-PIRIMICARB	<0,01	µg/L				0,1
DICLOFOP MÉTHYL	<0,050	µg/L				0,1
DIMÉTHACHLORE OXA	<0,050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN SULFATE	<0,010	µg/L				0,1
ETHIOFENCARB SULFONE	<0,020	µg/L				0,1
FIPRONIL SULFONE	<0,01	µg/L				0,1
FLUFÉNACET OXA	<0,020	µg/L				0,1
HEPTACHLORE ÉPOXYDE	<0,020	µg/L				0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE CIS	<0,010	µg/L				0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE TRANS	<0,020	µg/L				0,0
HYDROXYCARBOFURAN-3	<0,010	µg/L				0,1
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,050	µg/L				0,1
IOXYNIL	<0,04	µg/L				0,1
IOXYNIL OCTANOATE	<0,020	µg/L				0,1
MALAOXON	<0,01	µg/L				0,1
MÉTHYL TRICLOSAN	<0,200	µg/L				0,1
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,01	µg/L				0,1
PARAOXON	<0,01	µg/L				0,1
PARAOXON MÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
PHORATE SULFONE	<0,05	µg/L				0,1
PHTHALIMIDE	<0,025	µg/L				0,1
PIRIMICARB FORMAMIDO DESMÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PROPACHLORE ESA	<0,02	µg/L				0,1
PROPACHLORE OXA	<0,020	µg/L				0,1
PROPAZINE 2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
SEBUTHYLAZINE DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
THIOFANOX SULFONE	<0,10	µg/L				0,1
THIOFANOX SULFOXYDE	<0,020	µg/L				0,1
TRIETAZINE 2-HYDROXY	<0,02	µg/L				0,1
TRIETAZINE DESETHYL	<0,010	µg/L				0,1

MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,03	µg/L				
CGA 354742	<0,0100	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE ESA	<0,05	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE OXA	<0,05	µg/L				
ESA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				
ESA ALACHLORE	<0,020	µg/L				
ESA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				
ESA METOLACHLORE	<0,0050	µg/L				
METOLACHLOR NOA 413173	<0,02	µg/L				
OXA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				
OXA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				
OXA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 DICHLOROBENZAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,010	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,010	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	<0,010	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	<0,010	µg/L				0,1
CHLOROTHALONIL R417888	<0,02	µg/L				0,1
FLUFENACET ESA	<0,020	µg/L				0,1
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,05	µg/L				0,1
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
OXA ALACHLORE	<0,050	µg/L				0,1
SIMAZINE HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,01	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
MINERALISATION						
CALCIUM	11	mg/L				
CHLORURES	13	mg/L		250		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	**146**	**µS/cm**	**200**	**1100**		
MAGNÉSIUM	3,7	mg(Mg)/L				
POTASSIUM	1,3	mg/L				
SODIUM	13	mg/L		200		
SULFATES	2,40	mg/L		250		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
ALUMINIUM TOTAL µG/L	77	µg/L		200		
ARSENIC	0,5	µg/L				10,0
BARYUM	0,0020	mg/L		1		
BORE MG/L	0,0230	mg/L				1,5
CYANURES TOTAUX	<5	µg(CN)/L				50,0
FLUORURES MG/L	<0,050	mg/L				1,5
MERCURE	<0,015	µg/L				1,0
SÉLÉNIUM	<0,2	µg(Se)/L				20,0
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,67	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
NITRATES (EN NO3)	0,53	mg/L				50,0
NITRITES (EN NO2)	<0,01	mg/L				0,1
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	<0,02	Bq/L				
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	<0,2	Bq/L				
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	<8	Bq/L		100,0		
POTASSIUM 40 EN MG/L	0,026	mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	6	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	4	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	**7**	**n/(100mL)**		**0**		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	<1	n/(100mL)		0		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1	n/(100mL)				0
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1	n/(100mL)				0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...							
	ACÉTOCHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
	ALACHLORE	<0,0050	µg/L				0,1
	BEFLUBUTAMIDE	<0,005	µg/L				0,1
	BOSCALID	<0,050	µg/L				0,1
	CARBOXINE	<0,020	µg/L				0,1
	CYAZOFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
	CYFLUFENAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
	CYMOXANIL	<0,05	µg/L				0,1
	DICHLOFLUANIDE	<0,050	µg/L				0,1
	DICHLORMIDE	<0,05	µg/L				0,1
	DIMÉTHÉNAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
	FENHEXAMID	<0,02	µg/L				0,1
	FLAMPROP-ISOPROPYL	<0,0050	µg/L				0,1
	FLUOPICOLIDE	<0,010	µg/L				0,1
	FLUOPYRAM	<0,020	µg/L				0,1
	FURALAXYL	<0,050	µg/L				0,1
	ISOXABEN	<0,010	µg/L				0,1
	MANDIPROPAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
	MEFENACET	<0,010	µg/L				0,1
	MÉFLUIDIDE	<0,02	µg/L				0,1
	MÉPRONIL	<0,0020	µg/L				0,1
	MÉTAZACHLORE	<0,0050	µg/L				0,1
	MÉTOLACHLORE	<0,01	µg/L				0,1
	NAPROPAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
	ORYZALIN	<0,050	µg/L				0,1
	PENOXSULAM	<0,010	µg/L				0,1
	PENTHIOPYRAD	<0,0050	µg/L				0,1
	PRETILACHLORE	<0,005	µg/L				0,1
	PROPACHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
	PROPYZAMIDE	<0,0020	µg/L				0,1
	PYROXSULAME	<0,02	µg/L				0,1
	TÉBUTAM	<0,0050	µg/L				0,1
	TOLYLFLUANIDE	<0,010	µg/L				0,1
	ZOXAMIDE	<0,050	µg/L				0,1
PESTICIDES ARYLOXYACIDES							
	2,4,5-T	<0,020	µg/L				0,1
	2,4-D	<0,02	µg/L				0,1
	2,4-DB	<0,01	µg/L				0,1
	2,4-MCPA	<0,020	µg/L				0,1
	2,4-MCPB	<0,04	µg/L				0,1
	CLODINAFOP-PROPARGYL	<0,0050	µg/L				0,1
	CYHALOFOP BUTYL	<0,020	µg/L				0,1
	DICHLORPROP	<0,020	µg/L				0,1
	FÉNOPROP	<0,020	µg/L				0,1
	FÉNOXAPROP-ÉTHYL	<0,020	µg/L				0,1
	HALOXYFOP	<0,01	µg/L				0,1
	HALOXYFOP-MÉTHYL (R)	<0,01	µg/L				0,1
	MÉCOPROP	<0,020	µg/L				0,1
	MECOPROP-1-OCTYL ESTER	<0,01	µg/L				0,1
	PROPAQUIZAFOP	<0,010	µg/L				0,1
	QUIZALOFOP	<0,05	µg/L				0,1
	QUIZALOFOP ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				0,1
	TRICLOPYR	<0,020	µg/L				0,1

PESTICIDES CARBAMATES

ALDICARBE	<0,020	µg/L				0,1
AMINOCARBE	<0,02	µg/L				0,1
ASULAME	<0,02	µg/L				0,1
BENDIOCARBE	<0,050	µg/L				0,1
BENOMYL	<0,08	µg/L				0,1
BENTHIAVALICARBE-ISOPROPYL	<0,02	µg/L				0,1
BIFENAZATE	<0,020	µg/L				0,1
CARBARYL	<0,02	µg/L				0,1
CARBENDAZIME	<0,02	µg/L				0,1
CARBÉTAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CARBOFURAN	<0,02	µg/L				0,1
CARBOSULFAN	<0,013	µg/L				0,1
CHLORBUFAME	<0,010	µg/L				0,1
CHLORPROPHAME	<0,0020	µg/L				0,1
DESMEDIPHAME	<0,02	µg/L				0,1
DIALLATE	<0,010	µg/L				0,1
DIETHOFENCARBE	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTILAN	<0,04	µg/L				0,1
EPTC	<0,010	µg/L				0,1
ETHIOPHENCARBE	<0,010	µg/L				0,1
FENOBUCARBE	<0,01	µg/L				0,1
FENOTHIOCARBE	<0,005	µg/L				0,1
FENOXYCARBE	<0,040	µg/L				0,1
FORMÉTANATE	<0,02	µg/L				0,1
FURATHIOCARBE	<0,050	µg/L				0,1
INDOXACARBE	<0,010	µg/L				0,1
IODOCARB	<0,02	µg/L				0,1
IPROVALICARB	<0,1	µg/L				0,1
ISOPROCARB	<0,010	µg/L				0,1
MÉTHIOCARB	<0,050	µg/L				0,1
MÉTHOMYL	<0,05	µg/L				0,1
MOLINATE	<0,0050	µg/L				0,1
OXAMYL	<0,01	µg/L				0,1
PHENMÉDIPHAME	<0,01	µg/L				0,1
PROMÉCARBE	<0,01	µg/L				0,1
PROPAMOCARBE	<0,01	µg/L				0,1
PROPAMOCARBE HYDROCHLORIDE	<0,01	µg/L				0,1
PROPHAME	<0,020	µg/L				0,1
PROPOXUR	<0,02	µg/L				0,1
PROSULFOCARBE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIBUTICARB	<0,010	µg/L				0,1
PYRIMICARBE	<0,010	µg/L				0,1
THIOBENCARDE	<0,01	µg/L				0,1
THIODICARBE	<0,01	µg/L				0,1
THIOFANOX	<0,050	µg/L				0,1
THIOPHANATE MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
TRIALLATE	<0,0050	µg/L				0,1

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-ISOPROPYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
2,4-D-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
ACÉTAMIPRID	<0,020	µg/L				0,1
ACIBENZOLAR S MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
ACIFLUORFEN	<0,010	µg/L				0,1
ACLONIFEN	<0,0050	µg/L				0,1
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,0050	µg/L				0,1
BÉNALAXYL	<0,010	µg/L				0,1
BENFLURALINE	<0,0050	µg/L				0,1
BENOXACOR	<0,0020	µg/L				0,1
BENTAZONE	<0,020	µg/L				0,1
BIFENOX	<0,010	µg/L				0,1
BIPHÉNYLE	<0,01	µg/L				0,1
BIXAFEN	<0,020	µg/L				0,1
BRODIFACOUM	<0,020	µg/L				0,1
BROMACIL	<0,010	µg/L				0,1
BROMADIOLONE	<0,100	µg/L				0,1
BROMOPROPYLATE	<0,0050	µg/L				0,1
BUPIRIMATE	<0,020	µg/L				0,1
BUPROFÉZINE	<0,010	µg/L				0,1
BUTRALINE	<0,0050	µg/L				0,1
CARFENTRAZONE ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				0,1
CHINOMÉTHIONATE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORANTRANILIPROLE	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORBROMURON	<0,01	µg/L				0,1
CHLORFENSON	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORFLUAZURON	<0,01	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORONEB	<0,010	µg/L				0,1
CHLOROPHACINONE	<0,050	µg/L				0,1
CHLOROTHALONIL	<0,050	µg/L				0,1
CHLORTHAL-DIMÉTHYL	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORTHIAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
CINIDON-ETHYL	<0,050	µg/L				0,1
CLETHODIME	<0,050	µg/L				0,1
CLOFENTÉZINE	<0,010	µg/L				0,1
CLOMAZONE	<0,0020	µg/L				0,1
CLOPYRALID	<0,10	µg/L				0,1
COUMAFÈNE	<0,010	µg/L				0,1
COUMATÉTRALYL	<0,04	µg/L				0,1
CYCLOXYDIME	<0,020	µg/L				0,1
CYPRODINIL	<0,0050	µg/L				0,1
CYPROSULFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
DIBROMOÉTHANE-1,2	<0,05	µg/L				0,1
DICHLOBÉNIL	<0,0020	µg/L				0,1
DICHLOROBENZÈNE-1,4	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPANE-1,2	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPANE-1,3	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPYLÈNE-1,3 TOTAL	<0,2	µg/L				0,1
DICHOROPHÈNE	<0,02	µg/L				0,1
DICOFOL	<0,0040	µg/L				0,1
DIFENACOUM	<0,02	µg/L				0,1
DIFETHIALONE	<0,020	µg/L				0,1
DIFLUFÉNICANIL	<0,0020	µg/L				0,1
DIMÉFURON	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTHOMORPHE	<0,03	µg/L				0,1
DIQUAT	<0,01	µg/L				0,1
DODEMORPHE	<0,02	µg/L				0,1
ETHOFUMÉSATE	<0,0020	µg/L				0,1
ETOXAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
FAMOXADONE	<0,010	µg/L				0,1
FÉNAMIDONE	<0,0050	µg/L				0,1
FÉNAZAQUIN	<0,0020	µg/L				0,1
FENFURAN	<0,010	µg/L				0,1
FENPROPIDIN	<0,050	µg/L				0,1
FENPROPIMORPHE	<0,0050	µg/L				0,1
FENPYROXIMATE	<0,020	µg/L				0,1
FIPRONIL	<0,010	µg/L				0,1
FLOCOUMAFEN	<0,02	µg/L				0,1
FLONICAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
FLUAZIFOP-P-BUTYL	<0,050	µg/L				0,1
FLUAZINAM	<0,02	µg/L				0,1
FLUMIOXAZINE	<0,050	µg/L				0,1
FLUQUINCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
FLURIDONE	<0,05	µg/L				0,1
FLUROCHLORIDONE	<0,0050	µg/L				0,1
FLUROXYPIR	<0,03	µg/L				0,1
FLUROXYPIR-MEPTYL	<0,020	µg/L				0,1

FLURPRIMIDOL	<0,010	µg/L				0,1
FLURTAMONE	<0,01	µg/L				0,1
FLUTOLANIL	<0,020	µg/L				0,1
FLUXAPYROXAD	<0,010	µg/L				0,1
FOMESAFEN	<0,01	µg/L				0,1
GLUFOSINATE	<0,03	µg/L				0,1
GLYPHOSATE	<0,03	µg/L				0,1
HEXYTHIAZOX	<0,01	µg/L				0,1
IMAZALILE	<0,020	µg/L				0,1
IMAZAMOX	<0,010	µg/L				0,1
IMAZAPYR	<0,010	µg/L				0,1
IMAZAQUINE	<0,010	µg/L				0,1
IMIDACLOPRIDE	<0,02	µg/L				0,1
IPRODIONE	<0,005	µg/L				0,1
ISOPROTHIOLANE	<0,010	µg/L				0,1
ISOXADIFEN-ÉTHYLE	<0,02	µg/L				0,1
ISOXAFLUTOLE	<0,020	µg/L				0,1
LENACILE	<0,0020	µg/L				0,1
LUFÉNURON	<0,01	µg/L				0,1
MCPA-1-BUTYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-2-ETHYLHEXYL	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-BUTOTYL	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-ETHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2,4,4-TRIMETHYLPENTYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2-BUTOXYETHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP- 2-ETHYLHEXYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2 OTYL ESTER	<0,01	µg/L				0,1
MCPP-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MECOPROP-N/ISO-BUTYL ESTER (MÉLANGE)	<0,010	µg/L				0,1
MEFENPYR DIETHYL	<0,010	µg/L				0,1
MÉPANIPYRIM	<0,010	µg/L				0,1
MÉTALAXYLE	<0,01	µg/L				0,1
MÉTALDÉHYDE	<0,050	µg/L				0,1
METHOXYFENOSIDE	<0,02	µg/L				0,1
MÉTOSULAM	<0,01	µg/L				0,1
METRAFENONE	<0,0050	µg/L				0,1
NAPTALAME	<0,02	µg/L				0,1
NITROFÈNE	<0,0020	µg/L				0,1
NORFLURAZON	<0,002	µg/L				0,1
NUARIMOL	<0,0020	µg/L				0,1
OFURACE	<0,01	µg/L				0,1
OXADIARGYL	<0,050	µg/L				0,1
OXADIXYL	<0,0020	µg/L				0,1
OXYFLUORFENE	<0,010	µg/L				0,1
PACLOBUTRAZOLE	<0,06	µg/L				0,1
PARAQUAT	<0,02	µg/L				0,1
PARAQUAT DICHLORIDE	<0,02	µg/L				0,1
PENCYCURON	<0,050	µg/L				0,1
PENDIMÉTHALINE	<0,0050	µg/L				0,1
PICLORAME	<0,02	µg/L				0,1
PICOLINAFEN	<0,020	µg/L				0,1
PINOXADEN	<0,010	µg/L				0,1
PROCHLORAZE	<0,05	µg/L				0,1
PROCYMIDONE	<0,010	µg/L				0,1
PROPANIL	<0,050	µg/L				0,1
PROPOXYCARBAZONE	<0,02	µg/L				0,1
PROQUINAZID	<0,0050	µg/L				0,1
PYMÉTROZINE	<0,010	µg/L				0,1
PYRAFLUFEN ÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PYRIDABÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIFÉNOX	<0,02	µg/L				0,1
PYRIMÉTHANIL	<0,0020	µg/L				0,1
PYRIPROXYFEN	<0,010	µg/L				0,1
QUINMERAC	<0,2	µg/L				0,1
QUINOXYFEN	<0,0020	µg/L				0,1
ROTÉNONE	<0,01	µg/L				0,1
SPINOSAD	<0,020	µg/L				0,1
SPIRODICLOFEN	<0,01	µg/L				0,1
SPIROTETRAMAT	<0,010	µg/L				0,1
SPIROXAMINE	<0,010	µg/L				0,1
TÉBUFÉNOZIDE	<0,04	µg/L				0,1
TÉBUFENPYRAD	<0,0020	µg/L				0,1
TECNAZENE	<0,013	µg/L				0,1
TEFLUBENZURON	<0,05	µg/L				0,1
TERBACILE	<0,010	µg/L				0,1
TÉTRACONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
TETRADIFON	<0,0050	µg/L				0,1
TETRASUL	<0,0050	µg/L				0,1
THIABENDAZOLE	<0,02	µg/L				0,1

THIACLOPRIDE	<0,010	µg/L				0,1
THIAMETHOXAM	<0,0050	µg/L				0,1
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0	µg/L				0,5
TRICLOSAN	<0,1	µg/L				0,1
TRICYCLAZOLE	<0,005	µg/L				0,1
TRIFLUMURON	<0,05	µg/L				0,1
TRIFLURALINE	<0,0050	µg/L				0,1
VINCHLOZOLINE	<0,010	µg/L				0,1
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,040	µg/L				0,1
DICAMBA	<0,02	µg/L				0,1
DINITROCRÉSOL	<0,05	µg/L				0,1
DINOSEB	<0,04	µg/L				0,1
DINOTERBE	<0,040	µg/L				0,1
FÉNARIMOL	<0,0050	µg/L				0,1
IOXYNIL-MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,01	µg/L				0,1
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
ALDRINE	<0,020	µg/L				0,0
CHLORDANE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORDANE ALPHA	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORDANE BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORDÉCONE	<0,005	µg/L				0,1
DDT-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDT-4,4'	<0,0020	µg/L				0,1
DIELDRINE	<0,010	µg/L				0,0
DIMÉTACHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
ENDOSULFAN ALPHA	<0,0050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN TOTAL	0	µg/L				0,1
ENDRINE	<0,0050	µg/L				0,1
HCH ALPHA	<0,0020	µg/L				0,1
HCH ALPHA+BETA+DELTA+GAMMA	0	µg/L				0,1
HCH BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
HCH DELTA	<0,0020	µg/L				0,1
HCH EPSILON	<0,0050	µg/L				0,1
HCH GAMMA (LINDANE)	<0,0020	µg/L				0,1
HEPTACHLORE	<0,0050	µg/L				0,0
HEXACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
ISODRINE	<0,00	µg/L				0,1
MÉTHOXYCHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
MIREX	<0,010	µg/L				0,1
OXADIAZON	<0,0050	µg/L				0,1
QUINTOZÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
TRANS-NONACHLORE	<0,0050	ng/L				0,1

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

ACÉPHATE	<0,020	µg/L				0,1
AZAMÉTIPHOS	<0,01	µg/L				0,1
AZINPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
AZINPHOS MÉTHYL	<0,04	µg/L				0,1
BROMOPHOS ÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
BROMOPHOS MÉTHYL	<0,0020	µg/L				0,1
CADUSAFOS	<0,010	µg/L				0,1
CARBOPHÉNOTION	<0,010	µg/L				0,1
CHLORFENVINPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORMÉPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORPYRIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
COUMAPHOS	<0,010	µg/L				0,1
DIAZINON	<0,0020	µg/L				0,1
DICHLOFENTHION	<0,0050	µg/L				0,1
DICHLORVOS	<0,0020	µg/L				0,1
DICROTOPHOS	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTHOATE	<0,010	µg/L				0,1
DISYSTON	<0,020	µg/L				0,1
ETHION	<0,010	µg/L				0,1
ETHOPROPHOS	<0,010	µg/L				0,1
ETRIMFOS	<0,0050	µg/L				0,1
FENCHLORPHOS	<0,013	µg/L				0,1
FENITROTHION	<0,0050	µg/L				0,1
FENTHION	<0,050	µg/L				0,1
FONOFOS	<0,0050	µg/L				0,1
FORMOTHION	N.D.	µg/L				0,1
FOSTHIAZATE	<0,020	µg/L				0,1
HEPTÉNOPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
IODOFENPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
ISAZOPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
ISOFENVOS	<0,0020	µg/L				0,1
MALATHION	<0,03	µg/L				0,1
MECARBAM	<0,010	µg/L				0,1
MÉTHACRIFOS	<0,013	µg/L				0,1
MÉTHAMIDOPHOS	<0,020	µg/L				0,1
MÉTHIDATHION	<0,04	µg/L				0,1
MÉVINPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
OMÉTHOATE	<0,020	µg/L				0,1
OXYDÉMÉTON MÉTHYL	<0,100	µg/L				0,1
PARATHION ÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PARATHION MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PHÉNAMIPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PHENTOATE	<0,020	µg/L				0,1
PHORATE	<0,050	µg/L				0,1
PHOSALONE	<0,050	µg/L				0,1
PHOSMET	<0,020	µg/L				0,1
PHOSPHAMIDON	<0,050	µg/L				0,1
PHOXIME	<0,01	µg/L				0,1
PIPEROPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROFÉNOFOS	<0,005	µg/L				0,1
PROPAPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROPARGITE	<0,050	µg/L				0,1
PROPÉTAMPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROTHIOFOS	<0,020	µg/L				0,1
PYRACLOFOS	<0,010	µg/L				0,1
PYRAZOPHOS	<0,02	µg/L				0,1
PYRIDAPHENTHION	<0,02	µg/L				0,1
PYRIMIPHOS ÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
QUINALPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
SULFOTEPP	<0,0050	µg/L				0,1
TÉMÉPHOS	<0,01	µg/L				0,1
TERBUPHOS	<0,010	µg/L				0,1
TÉTRACHLORVINPHOS	<0,010	µg/L				0,1
THIOMÉTON	<0,050	µg/L				0,1
TOLCLOFOS-METHYL	<0,020	µg/L				0,1
TRIAZOPHOS	<0,010	µg/L				0,1
TRICHLORFON	<0,010	µg/L				0,1
VAMIDOTHION	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
ACRINATHRINE	<0,020	µg/L				0,1
ALPHAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
BIFENTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
BIORESMETHRINE	<0,010	µg/L				0,1
CYFLUTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
CYPERMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
DELTAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
ESFENVALÉRATE	N.D.	µg/L				0,1
ETOFENPROX	<0,020	µg/L				0,1
FENPROPATHRINE	<0,0050	µg/L				0,1
FENVALÉRATE	<0,020	µg/L				0,1
FLUVALINATE-TAU	<0,010	µg/L				0,1
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE	<0,0040	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE-CIS	<0,0040	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE-TRANS	<0,0040	µg/L				0,1
PHENOTHRINE	<0,020	µg/L				0,1
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,050	µg/L				0,1
TEFLUTHRINE	N.D.	µg/L				0,1
TÉTRAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
TRALOMÉTHRINE	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES STROBILURINES						
AZOXYSTROBINE	<0,010	µg/L				0,1
DIMOXYSTROBINE	<0,010	µg/L				0,1
FLUOXASTROBINE	<0,01	µg/L				0,1
KRESOXIM-MÉTHYLE	<0,010	µg/L				0,1
PICOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRACLOSTROBINE	<0,05	µg/L				0,1
TRIFLOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				0,1
PESTICIDES SULFONYLUREES						
AMIDOSULFURON	<0,01	µg/L				0,1
AZIMSULFURON	<0,05	µg/L				0,1
BENSULFURON-METHYL	<0,02	µg/L				0,1
ETHOXYSULFURON	<0,020	µg/L				0,1
FLAZASULFURON	<0,1	µg/L				0,1
FLUPYRSULFURON-MÉTHYLE	<0,1	µg/L				0,1
FORAMSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
HALOSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,1	µg/L				0,1
METSULFURON MÉTHYL	<0,100	µg/L				0,1
NICOSULFURON	<0,005	µg/L				0,1
OXASULFURON	<0,010	µg/L				0,1
PROSULFURON	<0,010	µg/L				0,1
PYRAZOSULFURON ÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
RIMSULFURON	<0,020	µg/L				0,1
SULFOSULFURON	<0,010	µg/L				0,1
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,025	µg/L				0,1
TRIASULFURON	<0,1	µg/L				0,1
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,005	µg/L				0,1
TRIFLUSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
TRITOSULFURON	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES TRIAZINES							
AMÉTHRYNE	<0,005	µg/L				0,1
ATRATON	<0,02	µg/L				0,1
ATRAZINE	<0,0050	µg/L				0,1
CYANAZINE	<0,010	µg/L				0,1
CYBUTRYNE	<0,01	µg/L				0,1
CYROMAZINE	<0,010	µg/L				0,1
DESMÉTRYNE	<0,010	µg/L				0,1
FLUFENACET	<0,010	µg/L				0,1
HEXAZINONE	<0,0020	µg/L				0,1
MÉTAMITRONE	<0,05	µg/L				0,1
MÉTRIBUZINE	<0,01	µg/L				0,1
PROMÉTHRINE	<0,005	µg/L				0,1
PROMÉTON	<0,010	µg/L				0,1
PROPAZINE	<0,01	µg/L				0,1
SÉBUTHYLAZINE	<0,005	µg/L				0,1
SECBUMÉTON	<0,005	µg/L				0,1
SIMAZINE	<0,005	µg/L				0,1
SIMÉTRYNE	<0,005	µg/L				0,1
TERBUMÉTON	<0,010	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN	<0,005	µg/L				0,1
TERBUTRYNE	<0,0020	µg/L				0,1
THIDIAZURON	<0,01	µg/L				0,1
TRIAZOXIDE	<0,02	µg/L				0,1
TRIETAZINE	<0,02	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZOLES							
AZACONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
BITERTANOL	<0,01	µg/L				0,1
BROMUCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
CYPROCONAZOL	<0,050	µg/L				0,1
DIFÉNOCONAZOLE	<0,050	µg/L				0,1
DINICONAZOLE	<0,04	µg/L				0,1
EPOXYCONAZOLE	<0,020	µg/L				0,1
FENBUCONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
FLORASULAM	<0,020	µg/L				0,1
FLUDIOXONIL	<0,0020	µg/L				0,1
FLUSILAZOL	<0,05	µg/L				0,1
FLUTRIAFOL	<0,0020	µg/L				0,1
HEXACONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
IPCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
METCONAZOL	<0,01	µg/L				0,1
MYCLOBUTANIL	<0,0050	µg/L				0,1
PENCONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
PROPICONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
PROTHIOCONAZOLE	<0,050	µg/L				0,1
TÉBUCONAZOLE	<0,02	µg/L				0,1
THIENCARBAZONE-METHYL	<0,02	µg/L				0,1
TRIADIMÉFON	<0,05	µg/L				0,1
TRIADIMENOL	<0,050	µg/L				0,1
TRIAZAMATE	<0,010	µg/L				0,1
TRITICONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
UNICONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
PESTICIDES TRICETONES							
MÉSOTRIONE	<0,01	µg/L				0,1
SULCOTRIONE	<0,01	µg/L				0,1
TEMBOTRIONE	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
	BUTURON	<0,02	µg/L				0,1
	CHLOROXURON	<0,05	µg/L				0,1
	CHLORSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
	CHLORTOLURON	<0,02	µg/L				0,1
	CYCLURON	<0,010	µg/L				0,1
	DIFLUBENZURON	<0,01	µg/L				0,1
	DIURON	<0,020	µg/L				0,1
	ETHIDIMURON	<0,01	µg/L				0,1
	FÉNURON	<0,01	µg/L				0,1
	FLUFÉNOXURON	<0,050	µg/L				0,1
	FLUOMÉTURON	<0,01	µg/L				0,1
	FORCHLORFENURON	<0,010	µg/L				0,1
	HEXAFLUMURON	<0,04	µg/L				0,1
	IODOSULFURON-METHYL	<0,01	µg/L				0,1
	ISOPROTURON	<0,02	µg/L				0,1
	LINURON	<0,02	µg/L				0,1
	MÉTABENZTHIAZURON	<0,040	µg/L				0,1
	MÉTOBROMURON	<0,02	µg/L				0,1
	MÉTOXURON	<0,040	µg/L				0,1
	MONOLINURON	<0,02	µg/L				0,1
	MONURON	<0,005	µg/L				0,1
	NÉBURON	<0,04	µg/L				0,1
	SIDURON	<0,01	µg/L				0,1
	SULFOMETHURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
	THÉBUTHIURON	<0,01	µg/L				0,1
	THIAZFLURON	<0,08	µg/L				0,1
	TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PLASTIFIANTS							
	BUTYL BENZYL PHTALATE	<0,50	µg/L				
	DBP (DIBUTYL PHTHALATE)	<1,0	µg/L				
	DEHP (2-ETHYLHEXYL PHTALATE)	<1,0	µg/L				
	DIÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DIMÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DI-N-OCTYL PHTHALATE	<0,50	µg/L				
	PHOSPHATE DE TRIBUTYLE	<0,01	µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
	BROMATES	3	µg/L				10
	BROMOFORME	0,2	µg/L				100
	CHLORODIBROMOMÉTHANE	3,41	µg/L				100
	CHLOROFORME	7,4	µg/L				100
	DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	7,27	µg/L				100
	TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	18,3	µg/L				100
SUBST. MEDICAMENTEUSES ET PHARMACE.							
	CLORSULONE	<0,020	ng/L				
	CLOSANTEL	<0,020	ng/L				
	CLOTRIMAZOLE	<0,02	ng/L				
	TRICLABENDAZOLE	<0,010	ng/L				

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Martinique

ODYSSI
7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : FORT-DE-FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - S. ADENET-LOUVET le 13 octobre 2025 à 10h10

Installation (Code): STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION STATION DE DIDIER (000021)
Point de surveillance (Code) : RESERVOIR DE MORNE VENTE SORTIE STATION DIDIER (0000000191)

Analyse effectuée : P2
Référence laboratoire : H_E_25.2677.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]

Prélèvement n°97200110410

CONCLUSION SANITAIRE

Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. Toutefois, le dépassement de la référence de qualité pour le paramètre Turbidité reflète un dysfonctionnement dans le traitement et/ou la distribution mis en œuvre.

Préconisations pour l'exploitant :

Le dépassement de la référence de qualité fixée pour la turbidité nécessite la mis en oeuvre d'actions correctives. Par ailleurs, la présence de microorganismes revivifiables est à surveiller.

Validé le 10 juin 2026
Le Directeur de la Santé Publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr

Siège
Centre d'Affaires AGORA - ZAC de l'Etang Z'Abricot
CS 80656 - 97200 FORT DE FRANCE Cedex

ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Standard : 05.96.39.42.43 - Fax : 05.96.60.60.12

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement - Unité Milieux Extérieurs
Fax : 0696 39 44 26 - ars-martinique-cellule-eau@ars.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU (DOM)	23,8	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,3	unité pH	6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,59	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,62	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	**0,61**	**NFU**		**0,5**		**1**
CHLOROBENZENES						
CHLOROBENZÈNE	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,3	<0,2	µg/L				
PENTACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE	<0,010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,4	<0,0010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,5	<0,010	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE-1,2,4,5	<0,005	µg/L				
TRICHLORO-1,2,3-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,2,4-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,3,5-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
BENZÈNE	<0,2	µg/L				1,0
XYLÈNE MÉTA	<0,2	µg/L				
XYLÈNE ORTHO	<0,2	µg/L				
XYLÈNE PARA	<0,2	µg/L				
XYLÈNES (ORTHO+PARA+MÉTA)	<0,2	µg/L				

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
1,1,1,2 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,1,1,3 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
2-CHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
3-CHLOROPROPÈNE	<0,2	µg/L				
BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
CHLOROPRÈNE	<0,2	µg/L				
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,05	µg/L				1
DIBROMOÉTHANE-1,2	<0,05	µg/L				
DIBROMOMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,2	µg/L				3
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	<0,05	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TOTAL	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	<0,2	µg/L				
DICHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-1,2 (OHV)	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-2,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-2,3	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,05	µg/L				
HEXACHLOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROPENTADIÈNE	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,1,2	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<0,2	µg/L				10
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	0	µg/L				10
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	<0,05	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,2	µg/L				10
TRICHLOROFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROTRIFLUOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
2,4-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
2,6-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
ACRYLAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
BENZOTRIAZOLE	<0,010	µg/L				
BUTYLPARABEN	<0,010	µg/L				
EPICHLOROHYDRINE	<0,10	µg/L				0,1
ETHYLPARABEN	<0,010	µg/L				
MÉTHYLPARABEN	<0,020	µg/L				
PROPYLPARABEN	<0,02	µg/L				
TOLYLTRIAZOLE	<0,010	µg/L				
TRICLOCARBAN	<0,02	µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
ESSAI MARBRE PH	8,30	unité pH				
ESSAI MARBRE TAC	5,3	°f				
HYDROGÉNOCARBONATES	52,0	mg/L				
PH	7,7	unité pH	6,5	9,0		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	4,3	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	3,54	°f				
FER ET MANGANESE						
FER TOTAL	14	µg/L		200		
MANGANÈSE TOTAL	<2	µg/L		50		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
ACÉNAPHTÈNE	<0,0050	µg/L				
ACÉNAPHTHYLÈNE	<0,0050	µg/L				
ANTHRACÈNE	<0,0050	µg/L				
BENZANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(A)PYRÈNE *	<0,0010	µg/L				0,01
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
CHRYSÈNE	<0,0010	µg/L				
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
FLUORANTHÈNE *	<0,0050	µg/L				
FLUORÈNE	<0,0050	µg/L				
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	0	µg/L				0,10
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (6 SUBST.*)	0	µg/L				
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	<0,0050	µg/L				
NAPHTALÈNE	<0,01	µg/L				
PÉRYLÈNE	<0,0050	µg/L				
PHÉNANTRÈNE	<0,0050	µg/L				
PYRÈNE	<0,005	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,010	µg/L				0,1
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,020	µg/L				0,1
1-(4-ISOPROPYLPHENYL)-URÉE	<0,020	µg/L				0,1
2-AMINO-N-ISO-PROPYLBENZAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	<0,01	µg/L				0,1
ALDICARBE SULFONÉ	<0,010	µg/L				0,1
ALDICARBE SULFOXYDE	<0,020	µg/L				0,1
CHLORDECONE 5B HYDRO	<0,010	µg/L				0,1
DDD-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDD-4,4'	<0,0050	µg/L				0,1
DDE-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDE-4,4'	<0,0020	µg/L				0,1
DÉMÉTON-O	<0,050	µg/L				0,1
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,02	µg/L				0,1
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,0020	µg/L				0,1
DESMETHYL-PIRIMICARB	<0,01	µg/L				0,1
DICLOFOP MÉTHYL	<0,050	µg/L				0,1
DIMÉTHACHLORE OXA	<0,050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN SULFATE	<0,010	µg/L				0,1
ETHIOFENCARB SULFONE	<0,020	µg/L				0,1
FIPRONIL SULFONE	<0,01	µg/L				0,1
FLUFÉNACET OXA	<0,020	µg/L				0,1
HEPTACHLORE ÉPOXYDE	<0,020	µg/L				0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE CIS	<0,010	µg/L				0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE TRANS	<0,020	µg/L				0,0
HYDROXYCARBOFURAN-3	<0,010	µg/L				0,1
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,050	µg/L				0,1
IOXYNIL	<0,04	µg/L				0,1
IOXYNIL OCTANOATE	<0,020	µg/L				0,1
MALAOXON	<0,01	µg/L				0,1
MÉTHYL TRICLOSAN	<0,200	µg/L				0,1
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,010	µg/L				0,1
PARAOXON	<0,010	µg/L				0,1
PARAOXON MÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
PHORATE SULFONE	<0,05	µg/L				0,1
PHTHALIMIDE	<0,025	µg/L				0,1
PIRIMICARB FORMAMIDO DESMÉTHYL	<0,020	µg/L				0,1
PROPACHLORE ESA	<0,020	µg/L				0,1
PROPACHLORE OXA	<0,020	µg/L				0,1
PROPAZINE 2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
SEBUTHYLAZINE DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
THIOFANOX SULFONE	<0,10	µg/L				0,1
THIOFANOX SULFOXYDE	<0,020	µg/L				0,1
TRIETAZINE 2-HYDROXY	<0,020	µg/L				0,1
TRIETAZINE DESETHYL	<0,010	µg/L				0,1

MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,03	µg/L				
CGA 354742	<0,0100	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE ESA	<0,05	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE OXA	<0,05	µg/L				
ESA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				
ESA ALACHLORE	<0,020	µg/L				
ESA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				
ESA METOLACHLORE	<0,0050	µg/L				
METOLACHLOR NOA 413173	<0,020	µg/L				
OXA ACETOCHLORE	<0,020	µg/L				
OXA METAZACHLORE	<0,020	µg/L				
OXA METOLACHLORE	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 DICHLOROBENZAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,010	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,010	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	<0,010	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	<0,010	µg/L				0,1
CHLOROTHALONIL R417888	<0,02	µg/L				0,1
FLUFENACET ESA	<0,020	µg/L				0,1
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,050	µg/L				0,1
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
OXA ALACHLORE	<0,050	µg/L				0,1
SIMAZINE HYDROXY	<0,0050	µg/L				0,1
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,01	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
MINERALISATION						
CALCIUM	8,9	mg/L				
CHLORURES	14	mg/L		250		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	**134**	**µS/cm**	**200**	**1100**		
MAGNÉSIUM	3,2	mg(Mg)/L				
POTASSIUM	1,8	mg/L				
SODIUM	12	mg/L		200		
SULFATES	3,60	mg/L		250		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
ALUMINIUM TOTAL µG/L	168	µg/L		200		
ARSENIC	0,5	µg/L				10,0
BARYUM	0,0020	mg/L		1		
BORE MG/L	0,0230	mg/L				1,5
CYANURES TOTAUX	<20	µg(CN)/L				50,0
FLUORURES MG/L	<0,050	mg/L				1,5
MERCURE	<0,015	µg/L				1,0
SÉLÉNIUM	<0,2	µg(Se)/L				20,0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
NITRATES (EN NO3)	0,48	mg/L				50,0
NITRITES (EN NO2)	<0,01	mg/L				0,1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	8	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	5	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1	n/(100mL)		0		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	<1	n/(100mL)		0		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1	n/(100mL)				0
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1	n/(100mL)				0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ACÉTOCHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
ALACHLORE	<0,0050	µg/L				0,1
BEFLUBUTAMIDE	<0,005	µg/L				0,1
BOSCALID	<0,050	µg/L				0,1
CARBOXINE	<0,020	µg/L				0,1
CYAZOFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CYFLUFENAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CYMOXANIL	<0,05	µg/L				0,1
DICHLOFLUANIDE	<0,050	µg/L				0,1
DICHLORMIDE	<0,05	µg/L				0,1
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
FENHEXAMID	<0,02	µg/L				0,1
FLAMPROP-ISOPROPYL	<0,0050	µg/L				0,1
FLUOPICOLIDE	<0,010	µg/L				0,1
FLUOPYRAM	<0,020	µg/L				0,1
FURALAXYL	<0,050	µg/L				0,1
ISOXABEN	<0,01	µg/L				0,1
MANDIPROPAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
MEFENACET	<0,010	µg/L				0,1
MÉFLUIDIDE	<0,02	µg/L				0,1
MÉPRONIL	<0,0020	µg/L				0,1
MÉTAZACHLORE	<0,0050	µg/L				0,1
MÉTOLACHLORE	<0,010	µg/L				0,1
NAPROPAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
ORYZALIN	<0,050	µg/L				0,1
PENOXSULAM	<0,010	µg/L				0,1
PENTHIOPYRAD	<0,0050	µg/L				0,1
PRETILACHLORE	<0,005	µg/L				0,1
PROPACHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
PROPYZAMIDE	<0,0020	µg/L				0,1
PYROXSULAME	<0,02	µg/L				0,1
TÉBUTAM	<0,0050	µg/L				0,1
TOLYLFLUANIDE	<0,010	µg/L				0,1
ZOXAMIDE	<0,050	µg/L				0,1
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L				0,1
2,4-D	<0,02	µg/L				0,1
2,4-DB	<0,01	µg/L				0,1
2,4-MCPA	<0,020	µg/L				0,1
2,4-MCPB	<0,04	µg/L				0,1
CLODINAFOP-PROPARGYL	<0,0050	µg/L				0,1
CYHALOFOP BUTYL	<0,020	µg/L				0,1
DICHLORPROP	<0,020	µg/L				0,1
FÉNOPROP	<0,020	µg/L				0,1
FÉNOXAPROP-ÉTHYL	<0,020	µg/L				0,1
HALOXYFOP	<0,01	µg/L				0,1
HALOXYFOP-MÉTHYL (R)	<0,01	µg/L				0,1
MÉCOPROP	<0,020	µg/L				0,1
MECOPROP-1-OCTYL ESTER	<0,01	µg/L				0,1
PROPAQUIZAFOP	<0,010	µg/L				0,1
QUIZALOFOP	<0,05	µg/L				0,1
QUIZALOFOP ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				0,1
TRICLOPYR	<0,020	µg/L				0,1

PESTICIDES CARBAMATES

ALDICARBE	<0,020	µg/L				0,1
AMINOCARBE	<0,020	µg/L				0,1
ASULAME	<0,02	µg/L				0,1
BENDIOCARBE	<0,050	µg/L				0,1
BENOMYL	<0,08	µg/L				0,1
BENTHIAVALICARBE-ISOPROPYL	<0,02	µg/L				0,1
BIFENAZATE	<0,020	µg/L				0,1
CARBARYL	<0,02	µg/L				0,1
CARBENDAZIME	<0,02	µg/L				0,1
CARBÉTAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CARBOFURAN	<0,02	µg/L				0,1
CARBOSULFAN	<0,013	µg/L				0,1
CHLORBUFAME	<0,010	µg/L				0,1
CHLORPROPHAME	<0,0020	µg/L				0,1
DESMEDIPHAME	<0,02	µg/L				0,1
DIALLATE	<0,010	µg/L				0,1
DIETHOFENCARBE	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTILAN	<0,04	µg/L				0,1
EPTC	<0,010	µg/L				0,1
ETHIOPHENCARBE	<0,010	µg/L				0,1
FENOBUCARBE	<0,010	µg/L				0,1
FENOTHIOCARBE	<0,0050	µg/L				0,1
FENOXYCARBE	<0,040	µg/L				0,1
FORMÉTANATE	<0,02	µg/L				0,1
FURATHIOCARBE	<0,050	µg/L				0,1
INDOXACARBE	<0,010	µg/L				0,1
IODOCARB	<0,02	µg/L				0,1
IPROVALICARB	<0,1	µg/L				0,1
ISOPROCARB	<0,010	µg/L				0,1
MÉTHIOCARB	<0,050	µg/L				0,1
MÉTHOMYL	<0,05	µg/L				0,1
MOLINATE	<0,0050	µg/L				0,1
OXAMYL	<0,01	µg/L				0,1
PHENMÉDIPHAME	<0,01	µg/L				0,1
PROMÉCARBE	<0,01	µg/L				0,1
PROPAMOCARBE	<0,01	µg/L				0,1
PROPAMOCARBE HYDROCHLORIDE	<0,010	µg/L				0,1
PROPHAME	<0,020	µg/L				0,1
PROPOXUR	<0,02	µg/L				0,1
PROSULFOCARBE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIBUTICARB	<0,010	µg/L				0,1
PYRIMICARBE	<0,010	µg/L				0,1
THIOBENCARDE	<0,01	µg/L				0,1
THIODICARBE	<0,01	µg/L				0,1
THIOFANOX	<0,050	µg/L				0,1
THIOPHANATE MÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
TRIALLATE	<0,0050	µg/L				0,1

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-ISOPROPYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
2,4-D-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
ACÉTAMIPRID	<0,020	µg/L				0,1
ACIBENZOLAR S MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
ACIFLUORFEN	<0,010	µg/L				0,1
ACLONIFEN	<0,0050	µg/L				0,1
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,0050	µg/L				0,1
BÉNALAXYL	<0,010	µg/L				0,1
BENFLURALINE	<0,0050	µg/L				0,1
BENOXACOR	<0,0020	µg/L				0,1
BENTAZONE	<0,020	µg/L				0,1
BIFENOX	<0,010	µg/L				0,1
BIPHÉNYLE	<0,01	µg/L				0,1
BIXAFEN	<0,020	µg/L				0,1
BRODIFACOUM	<0,020	µg/L				0,1
BROMACIL	<0,010	µg/L				0,1
BROMADIOLONE	<0,100	µg/L				0,1
BROMOPROPYLATE	<0,0050	µg/L				0,1
BUPIRIMATE	<0,020	µg/L				0,1
BUPROFÉZINE	<0,010	µg/L				0,1
BUTRALINE	<0,0050	µg/L				0,1
CARFENTRAZONE ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				0,1
CHINOMÉTHIONATE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORANTRANILIPROLE	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORBROMURON	<0,01	µg/L				0,1
CHLORFENSON	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORFLUAZURON	<0,01	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORONEB	<0,010	µg/L				0,1
CHLOROPHACINONE	<0,050	µg/L				0,1
CHLOROTHALONIL	<0,050	µg/L				0,1
CHLORTHAL-DIMÉTHYL	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORTHIAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
CINIDON-ETHYL	<0,050	µg/L				0,1
CLETHODIME	<0,050	µg/L				0,1
CLOFENTÉZINE	<0,010	µg/L				0,1
CLOMAZONE	<0,0020	µg/L				0,1
CLOPYRALID	<0,10	µg/L				0,1
COUMAFÈNE	<0,010	µg/L				0,1
COUMATÉTRALYL	<0,04	µg/L				0,1
CYCLOXYDIME	<0,020	µg/L				0,1
CYPRODINIL	<0,0050	µg/L				0,1
CYPROSULFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
DICHLOBÉNIL	<0,0020	µg/L				0,1
DICHLOROBENZÈNE-1,4	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPANE-1,3	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPYLÈNE-1,3 TOTAL	<0,2	µg/L				0,1
DICHOROPHÈNE	<0,02	µg/L				0,1
DICOFOL	<0,0040	µg/L				0,1
DIFENACOUM	<0,02	µg/L				0,1
DIFETHIALONE	<0,020	µg/L				0,1
DIFLUFÉNICANIL	<0,0020	µg/L				0,1
DIMÉFURON	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTHOMORPHE	<0,03	µg/L				0,1
DIPHENYLAMINE	<0,010	µg/L				0,1
DIQUAT	<0,01	µg/L				0,1
DODEMORPHE	<0,02	µg/L				0,1
ETHOFUMÉSATE	<0,0020	µg/L				0,1
ETOXAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
FAMOXADONE	<0,010	µg/L				0,1
FÉNAMIDONE	<0,0050	µg/L				0,1
FÉNAZAQUIN	<0,0020	µg/L				0,1
FENFURAN	<0,010	µg/L				0,1
FENPROPIDIN	<0,050	µg/L				0,1
FENPROPIMORPHE	<0,0050	µg/L				0,1
FENPYROXIMATE	<0,020	µg/L				0,1
FIPRONIL	<0,010	µg/L				0,1
FLOCOUMAFEN	<0,02	µg/L				0,1
FLONICAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
FLUAZIFOP-P-BUTYL	<0,050	µg/L				0,1
FLUAZINAM	<0,02	µg/L				0,1
FLUMIOXAZINE	<0,050	µg/L				0,1
FLUQUINCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
FLURIDONE	<0,05	µg/L				0,1
FLUROCHLORIDONE	<0,0050	µg/L				0,1
FLUROXYPIR	<0,03	µg/L				0,1
FLUROXYPIR-MEPTYL	<0,020	µg/L				0,1
FLURPRIMIDOL	<0,010	µg/L				0,1

FLURTAMONE	<0,01	µg/L				0,1
FLUTOLANIL	<0,020	µg/L				0,1
FLUXAPYROXAD	<0,010	µg/L				0,1
FOMESAFEN	<0,01	µg/L				0,1
GLUFOSINATE	<0,03	µg/L				0,1
GLYPHOSATE	<0,03	µg/L				0,1
HEXYTHIAZOX	<0,01	µg/L				0,1
IMAZALILE	<0,020	µg/L				0,1
IMAZAMOX	<0,010	µg/L				0,1
IMAZAPYR	<0,010	µg/L				0,1
IMAZAQUINE	<0,01	µg/L				0,1
IMIDACLOPRIDE	<0,02	µg/L				0,1
IPRODIONE	<0,005	µg/L				0,1
ISOPROTHIOLANE	<0,01	µg/L				0,1
ISOXADIFEN-ÉTHYLE	<0,02	µg/L				0,1
ISOXAFLUTOLE	<0,020	µg/L				0,1
LENACILE	<0,0020	µg/L				0,1
LUFÉNURON	<0,01	µg/L				0,1
MCPA-1-BUTYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-2-ETHYLHEXYL	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-BUTOTYL	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-ETHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2,4,4-TRIMETHYLPENTYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2-BUTOXYETHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP- 2-ETHYLHEXYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2 OTYL ESTER	<0,01	µg/L				0,1
MCPP-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MECOPROP-N/ISO-BUTYL ESTER (MÉLANGE)	<0,010	µg/L				0,1
MEFENPYR DIETHYL	<0,010	µg/L				0,1
MÉPANIPYRIM	<0,010	µg/L				0,1
MÉTALAXYLE	<0,010	µg/L				0,1
MÉTALDÉHYDE	<0,050	µg/L				0,1
METHOXYFENOSIDE	<0,02	µg/L				0,1
MÉTOSULAM	<0,01	µg/L				0,1
METRAFENONE	<0,0050	µg/L				0,1
NAPTALAME	<0,02	µg/L				0,1
NITROFÈNE	<0,0020	µg/L				0,1
NORFLURAZON	<0,002	µg/L				0,1
NUARIMOL	<0,0020	µg/L				0,1
OFURACE	<0,01	µg/L				0,1
OXADIARGYL	<0,050	µg/L				0,1
OXADIXYL	<0,0020	µg/L				0,1
OXYFLUORFENE	<0,010	µg/L				0,1
PACLOBUTRAZOLE	<0,06	µg/L				0,1
PARAQUAT	<0,02	µg/L				0,1
PARAQUAT DICHLORIDE	<0,02	µg/L				0,1
PENCYCURON	<0,050	µg/L				0,1
PENDIMÉTHALINE	<0,0050	µg/L				0,1
PICLORAME	<0,02	µg/L				0,1
PICOLINAFEN	<0,020	µg/L				0,1
PINOXADEN	<0,01	µg/L				0,1
PROCHLORAZE	<0,05	µg/L				0,1
PROCYMIDONE	<0,010	µg/L				0,1
PROPANIL	<0,050	µg/L				0,1
PROPOXYCARBAZONE	<0,02	µg/L				0,1
PROQUINAZID	<0,0050	µg/L				0,1
PYMÉTROZINE	<0,010	µg/L				0,1
PYRAFLUFEN ÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PYRIDABÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIFÉNOX	<0,02	µg/L				0,1
PYRIMÉTHANIL	<0,0020	µg/L				0,1
PYRIPROXYFEN	<0,010	µg/L				0,1
QUINMERAC	<0,2	µg/L				0,1
QUINOXYFEN	<0,0020	µg/L				0,1
ROTÉNONE	<0,01	µg/L				0,1
SPINOSAD	<0,020	µg/L				0,1
SPIRODICLOFEN	<0,01	µg/L				0,1
SPIROTETRAMAT	<0,010	µg/L				0,1
SPIROXAMINE	<0,010	µg/L				0,1
TÉBUFÉNOZIDE	<0,04	µg/L				0,1
TÉBUFENPYRAD	<0,0020	µg/L				0,1
TECNAZENE	<0,013	µg/L				0,1
TEFLUBENZURON	<0,05	µg/L				0,1
TERBACILE	<0,010	µg/L				0,1
TÉTRACONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
TETRADIFON	<0,0050	µg/L				0,1
TETRASUL	<0,0050	µg/L				0,1
THIABENDAZOLE	<0,02	µg/L				0,1
THIACLOPRIDE	<0,010	µg/L				0,1

THIAMETHOXAM	<0,0050	µg/L				0,1
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0	µg/L				0,5
TRICLOSAN	<0,1	µg/L				0,1
TRICYCLAZOLE	<0,0050	µg/L				0,1
TRIFLUMURON	<0,05	µg/L				0,1
TRIFLURALINE	<0,0050	µg/L				0,1
VINCHLOZOLINE	<0,010	µg/L				0,1
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,040	µg/L				0,1
DICAMBA	<0,02	µg/L				0,1
DINITROCRÉSOL	<0,05	µg/L				0,1
DINOSEB	<0,04	µg/L				0,1
DINOTERBE	<0,040	µg/L				0,1
FÉNARIMOL	<0,0050	µg/L				0,1
IOXYNIL-MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,01	µg/L				0,1
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
ALDRINE	<0,020	µg/L				0,0
CHLORDANE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORDANE ALPHA	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORDANE BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORDÉCONE	<0,005	µg/L				0,1
DDT-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDT-4,4'	<0,0020	µg/L				0,1
DIELDRINE	<0,010	µg/L				0,0
DIMÉTACHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
ENDOSULFAN ALPHA	<0,0050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN TOTAL	0	µg/L				0,1
ENDRINE	<0,0050	µg/L				0,1
HCH ALPHA	<0,0020	µg/L				0,1
HCH ALPHA+BETA+DELTA+GAMMA	0	µg/L				0,1
HCH BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
HCH DELTA	<0,0020	µg/L				0,1
HCH EPSILON	<0,0050	µg/L				0,1
HCH GAMMA (LINDANE)	<0,0020	µg/L				0,1
HEPTACHLORE	<0,0050	µg/L				0,0
HEXACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
ISODRINE	<0,00	µg/L				0,1
MÉTHOXYCHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
MIREX	<0,010	µg/L				0,1
OXADIAZON	<0,0050	µg/L				0,1
QUINTOZÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
TRANS-NONACHLORE	<0,0050	ng/L				0,1

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

ACÉPHATE	<0,020	µg/L				0,1
AZAMÉTIPHOS	<0,01	µg/L				0,1
AZINPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
AZINPHOS MÉTHYL	<0,04	µg/L				0,1
BROMOPHOS ÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
BROMOPHOS MÉTHYL	<0,0020	µg/L				0,1
CADUSAFOS	<0,010	µg/L				0,1
CARBOPHÉNOTION	<0,010	µg/L				0,1
CHLORFENVINPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORMÉPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORPYRIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
COUMAPHOS	<0,010	µg/L				0,1
DIAZINON	<0,0020	µg/L				0,1
DICHLOFENTHION	<0,0050	µg/L				0,1
DICHLORVOS	<0,0020	µg/L				0,1
DICROTOPHOS	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTHOATE	<0,010	µg/L				0,1
DISYSTON	<0,020	µg/L				0,1
ETHION	<0,010	µg/L				0,1
ETHOPROPHOS	<0,010	µg/L				0,1
ETRIMFOS	<0,0050	µg/L				0,1
FENCHLORPHOS	<0,013	µg/L				0,1
FENITROTHION	<0,0050	µg/L				0,1
FENTHION	<0,050	µg/L				0,1
FONOFOS	<0,0050	µg/L				0,1
FORMOTHION	<0,01	µg/L				0,1
FOSTHIAZATE	<0,020	µg/L				0,1
HEPTÉNOPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
IODOFENPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
ISAZOPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
ISOFENVOS	<0,0020	µg/L				0,1
MALATHION	<0,03	µg/L				0,1
MECARBAM	<0,01	µg/L				0,1
MÉTHACRIFOS	<0,013	µg/L				0,1
MÉTHAMIDOPHOS	<0,020	µg/L				0,1
MÉTHIDATHION	<0,04	µg/L				0,1
MÉVINPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
OMÉTHOATE	<0,020	µg/L				0,1
OXYDÉMÉTON MÉTHYL	<0,100	µg/L				0,1
PARATHION ÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PARATHION MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PHÉNAMIPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PHENTOATE	<0,020	µg/L				0,1
PHORATE	<0,050	µg/L				0,1
PHOSALONE	<0,050	µg/L				0,1
PHOSMET	<0,020	µg/L				0,1
PHOSPHAMIDON	<0,050	µg/L				0,1
PHOXIME	<0,01	µg/L				0,1
PIPEROPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROFÉNOFOS	<0,005	µg/L				0,1
PROPAPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROPARGITE	<0,050	µg/L				0,1
PROPÉTAMPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROTHIOFOS	<0,020	µg/L				0,1
PYRACLOFOS	<0,010	µg/L				0,1
PYRAZOPHOS	<0,02	µg/L				0,1
PYRIDAPHENTHION	<0,02	µg/L				0,1
PYRIMIPHOS ÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
QUINALPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
SULFOTEPP	<0,0050	µg/L				0,1
TÉMÉPHOS	<0,01	µg/L				0,1
TERBUPHOS	<0,010	µg/L				0,1
TÉTRACHLORVINPHOS	<0,010	µg/L				0,1
THIOMÉTON	<0,050	µg/L				0,1
TOLCLOFOS-METHYL	<0,020	µg/L				0,1
TRIAZOPHOS	<0,010	µg/L				0,1
TRICHLORFON	<0,010	µg/L				0,1
VAMIDOTHION	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
ACRINATHRINE	<0,020	µg/L				0,1
ALPHAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
BIFENTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
BIORESMETHRINE	<0,010	µg/L				0,1
CYFLUTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
CYPERMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
DELTAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
ESFENVALÉRATE	<0,02	µg/L				0,1
ETOFENPROX	<0,020	µg/L				0,1
FENPROPATHRINE	<0,0050	µg/L				0,1
FENVALÉRATE	<0,020	µg/L				0,1
FLUVALINATE-TAU	<0,010	µg/L				0,1
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE	<0,0040	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE-CIS	<0,0040	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE-TRANS	<0,0040	µg/L				0,1
PHENOTHRINE	<0,020	µg/L				0,1
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,050	µg/L				0,1
TEFLUTHRINE	<0,02	µg/L				0,1
TÉTRAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
TRALOMÉTHRINE	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES STROBILURINES						
AZOXYSTROBINE	<0,010	µg/L				0,1
DIMOXYSTROBINE	<0,010	µg/L				0,1
FLUOXASTROBINE	<0,010	µg/L				0,1
KRESOXIM-MÉTHYLE	<0,010	µg/L				0,1
PICOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRACLOSTROBINE	<0,05	µg/L				0,1
TRIFLOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				0,1
PESTICIDES SULFONYLUREES						
AMIDOSULFURON	<0,01	µg/L				0,1
AZIMSULFURON	<0,05	µg/L				0,1
BENSULFURON-METHYL	<0,02	µg/L				0,1
ETHOXYSULFURON	<0,020	µg/L				0,1
FLAZASULFURON	<0,1	µg/L				0,1
FLUPYRSULFURON-MÉTHYLE	<0,1	µg/L				0,1
FORAMSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
HALOSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,1	µg/L				0,1
METSULFURON MÉTHYL	<0,100	µg/L				0,1
NICOSULFURON	<0,0050	µg/L				0,1
OXASULFURON	<0,010	µg/L				0,1
PROSULFURON	<0,010	µg/L				0,1
PYRAZOSULFURON ÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
RIMSULFURON	<0,020	µg/L				0,1
SULFOSULFURON	<0,010	µg/L				0,1
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,025	µg/L				0,1
TRIASULFURON	<0,1	µg/L				0,1
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,005	µg/L				0,1
TRIFLUSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
TRITOSULFURON	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES TRIAZINES							
	AMÉTHRYNE	<0,005	µg/L				0,1
	ATRATON	<0,020	µg/L				0,1
	ATRAZINE	<0,0050	µg/L				0,1
	CYANAZINE	<0,01	µg/L				0,1
	CYBUTRYNE	<0,01	µg/L				0,1
	CYROMAZINE	<0,010	µg/L				0,1
	DESMÉTRYNE	<0,010	µg/L				0,1
	FLUFENACET	<0,01	µg/L				0,1
	HEXAZINONE	<0,0020	µg/L				0,1
	MÉTAMITRONE	<0,05	µg/L				0,1
	MÉTRIBUZINE	<0,01	µg/L				0,1
	PROMÉTHRINE	<0,005	µg/L				0,1
	PROMÉTON	<0,010	µg/L				0,1
	PROPAZINE	<0,010	µg/L				0,1
	SÉBUTHYLAZINE	<0,0050	µg/L				0,1
	SECBUMÉTON	<0,005	µg/L				0,1
	SIMAZINE	<0,0050	µg/L				0,1
	SIMÉTRYNE	<0,0050	µg/L				0,1
	TERBUMÉTON	<0,010	µg/L				0,1
	TERBUTHYLAZIN	<0,0050	µg/L				0,1
	TERBUTRYNE	<0,0020	µg/L				0,1
	THIDIAZURON	<0,01	µg/L				0,1
	TRIAZOXIDE	<0,02	µg/L				0,1
	TRIETAZINE	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZOLES							
	AZACONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
	BITERTANOL	<0,01	µg/L				0,1
	BROMUCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
	CYPROCONAZOL	<0,050	µg/L				0,1
	DIFÉNOCONAZOLE	<0,050	µg/L				0,1
	DINICONAZOLE	<0,04	µg/L				0,1
	EPOXYCONAZOLE	<0,020	µg/L				0,1
	FENBUCONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
	FLORASULAM	<0,020	µg/L				0,1
	FLUDIOXONIL	<0,0020	µg/L				0,1
	FLUSILAZOL	<0,05	µg/L				0,1
	FLUTRIAFOL	<0,0020	µg/L				0,1
	HEXACONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
	IPCONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
	METCONAZOL	<0,01	µg/L				0,1
	MYCLOBUTANIL	<0,0050	µg/L				0,1
	PENCONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
	PROPICONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
	PROTHIOCONAZOLE	<0,050	µg/L				0,1
	TÉBUCONAZOLE	<0,02	µg/L				0,1
	THIENCARBAZONE-METHYL	<0,02	µg/L				0,1
	TRIADIMÉFON	<0,05	µg/L				0,1
	TRIADIMENOL	<0,050	µg/L				0,1
	TRIAZAMATE	<0,010	µg/L				0,1
	TRITICONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
	UNICONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
PESTICIDES TRICETONES							
	MÉSOTRIONE	<0,01	µg/L				0,1
	SULCOTRIONE	<0,01	µg/L				0,1
	TEMBOTRIONE	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
	BUTURON	<0,02	µg/L				0,1
	CHLOROXURON	<0,05	µg/L				0,1
	CHLORSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
	CHLORTOLURON	<0,02	µg/L				0,1
	CYCLURON	<0,010	µg/L				0,1
	DIFLUBENZURON	<0,01	µg/L				0,1
	DIURON	<0,020	µg/L				0,1
	ETHIDIMURON	<0,01	µg/L				0,1
	FÉNURON	<0,01	µg/L				0,1
	FLUFÉNOXURON	<0,050	µg/L				0,1
	FLUOMÉTURON	<0,010	µg/L				0,1
	FORCHLORFENURON	<0,010	µg/L				0,1
	HEXAFLUMURON	<0,04	µg/L				0,1
	IODOSULFURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
	ISOPROTURON	<0,02	µg/L				0,1
	LINURON	<0,02	µg/L				0,1
	MÉTABENZTHIAZURON	<0,040	µg/L				0,1
	MÉTOBROMURON	<0,02	µg/L				0,1
	MÉTOXURON	<0,040	µg/L				0,1
	MONOLINURON	<0,02	µg/L				0,1
	MONURON	<0,0050	µg/L				0,1
	NÉBURON	<0,04	µg/L				0,1
	SIDURON	<0,01	µg/L				0,1
	SULFOMETHURON-METHYL	<0,010	µg/L				0,1
	THÉBUTHIURON	<0,010	µg/L				0,1
	THIAZFLURON	<0,08	µg/L				0,1
	TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PLASTIFIANTS							
	BUTYL BENZYL PHTALATE	<0,50	µg/L				
	DBP (DIBUTYL PHTHALATE)	<1,0	µg/L				
	DEHP (2-ETHYLHEXYL PHTALATE)	<1,0	µg/L				
	DIÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DIMÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DI-N-OCTYL PHTHALATE	<0,50	µg/L				
	PHOSPHATE DE TRIBUTYLE	<0,010	µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
	BROMATES	<3	µg/L				10
	BROMOFORME	<0,2	µg/L				100
	CHLORODIBROMOMÉTHANE	1,23	µg/L				100
	CHLOROFORME	9,2	µg/L				100
	DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	4,23	µg/L				100
	TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	14,7	µg/L				100
SUBST. MEDICAMENTEUSES ET PHARMACE.							
	CLORSULONE	<0,020	ng/L				
	CLOSANTEL	<0,020	ng/L				
	CLOTRIMAZOLE	<0,02	ng/L				
	TRICLABENDAZOLE	<0,010	ng/L				

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Martinique

ODYSSI
7-9 rue des Arts et Metiers
Lot Dillon Stade, B.P. 162
97202 FORT DE FRANCE



Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION CACEM

Exploitant : ODYSSI

Commune : FORT-DE-FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain effectués pour le compte de l'ARS, par LTA - L. LOWINSKY le 04 août 2025 à 10h20

Installation (Code): STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION STATION DE DIDIER (000021)
Point de surveillance (Code) : RESERVOIR DE MORNE VENTE SORTIE STATION DIDIER (0000000191)

Analyse effectuée : P2
Référence laboratoire : H_E_25.2023.1 [LABORATOIRE TERRITORIAL D'ANALYSES DE MARTINIQUE (9722)]

Prélèvement n°97200110693

CONCLUSION SANITAIRE

Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. Toutefois, le dépassement ponctuel de la norme fixée pour les spores est relevé.

Préconisations pour l'exploitant :

La présence de microorganismes revivifiables et de spores est à investiguer.

Validé le 10 juin 2026
Le Directeur de la Santé Publique
Julien THIRIA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique
Merci de conserver ce document affiché jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles

Les résultats du contrôle sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Le bilan qualité joint à la facture d'eau sur http://ars.martinique.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU (DOM)	24,9	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,5	unité pH	6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,43	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,60	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,37	NFU		0,5		1
CHLOROBENZENES						
CHLOROBENZÈNE	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROBENZÈNE-1,3	<0,2	µg/L				
PENTACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE	<0,010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,4	<0,0010	µg/L				
TÉTRACHLOROBENZÈNE-1,2,3,5	<0,010	µg/L				
TETRACHLOROBENZÈNE-1,2,4,5	<0,005	µg/L				
TRICHLORO-1,2,3-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,2,4-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
TRICHLORO-1,3,5-BENZÈNE	<0,2	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
BENZÈNE	<0,2	µg/L				1,0
XYLÈNE MÉTA	<0,2	µg/L				
XYLÈNE ORTHO	<0,2	µg/L				
XYLÈNE PARA	<0,2	µg/L				
XYLÈNES (ORTHO+PARA+MÉTA)	<0,2	µg/L				

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
1,1,1,2 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,1,1,3 TÉTRACHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
2-CHLOROPROPANE	<0,2	µg/L				
3-CHLOROPROPÈNE	<0,2	µg/L				
BROMOCHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
CHLOROPRÈNE	<0,2	µg/L				
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,05	µg/L				1
DIBROMOÉTHANE-1,2	<0,05	µg/L				
DIBROMOMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,2	µg/L				3
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 CIS	<0,05	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TOTAL	<0,2	µg/L				
DICHLOROÉTHYLÈNE-1,2 TRANS	<0,2	µg/L				
DICHLOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-1,2 (OHV)	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPANE-2,2	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-1,1	<0,2	µg/L				
DICHLOROPROPÈNE-2,3	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,05	µg/L				
HEXACHLOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
HEXACHLOROPENTADIÈNE	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,1,2	<0,2	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHANE-1,1,2,2	<0,05	µg/L				
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<0,2	µg/L				10
TÉTRACHLOROÉTHYLÈN+TRICHLOROÉTHYLÈNE	0	µg/L				10
TÉTRACHLORURE DE CARBONE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,1	<0,05	µg/L				
TRICHLOROÉTHANE-1,1,2	<0,2	µg/L				
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,2	µg/L				10
TRICHLOROFLUOROMÉTHANE	<0,2	µg/L				
TRICHLOROTRIFLUOROÉTHANE	<0,2	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
2,4-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
2,6-DINITROTOLUÈNE	<0,013	µg/L				
ACRYLAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
BENZOTRIAZOLE	<0,01	µg/L				
BUTYLPARABEN	<0,01	µg/L				
EPICHLOROHYDRINE	<0,10	µg/L				0,1
ETHYLPARABEN	<0,01	µg/L				
MÉTHYLPARABEN	<0,02	µg/L				
PROPYLPARABEN	<0,02	µg/L				
TOLYLTRIAZOLE	<0,01	µg/L				
TRICLOCARBAN	<0,02	µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
ESSAI MARBRE PH	8,28	unité pH				
ESSAI MARBRE TAC	5,1	°f				
HYDROGÉNOCARBONATES	57,0	mg/L				
PH	7,8	unité pH	6,5	9,0		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	4,7	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	3,70	°f				
FER ET MANGANESE						
FER TOTAL	7	µg/L		200		
MANGANÈSE TOTAL	<2	µg/L		50		

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
ACÉNAPHTÈNE	<0,0050	µg/L				
ACÉNAPHTHYLÈNE	<0,0050	µg/L				
ANTHRACÈNE	<0,0050	µg/L				
BENZANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
BENZO(A)PYRÈNE *	<0,0010	µg/L				0,01
BENZO(B)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
BENZO(K)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
CHRYSÈNE	<0,0010	µg/L				
DIBENZO(A,H)ANTHRACÈNE	<0,0010	µg/L				
FLUORANTHÈNE *	<0,0050	µg/L				
FLUORÈNE	<0,0050	µg/L				
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (4 SUBSTANCES)	0	µg/L				0,10
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (6 SUBST.*)	0	µg/L				
INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE	<0,0010	µg/L				0,10
MÉTHYL(2)FLUORANTHÈNE	<0,0010	µg/L				
MÉTHYL(2)NAPHTALÈNE	<0,005	µg/L				
NAPHTALÈNE	<0,010	µg/L				
PÉRYLÈNE	<0,0050	µg/L				
PHÉNANTRÈNE	<0,0050	µg/L				
PYRÈNE	<0,0050	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,01	µg/L				0,1
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,020	µg/L				0,1
1-(4-ISOPROPYLPHENYL)-URÉE	<0,02	µg/L				0,1
2-AMINO-N-ISO-PROPYLBENZAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	<0,01	µg/L				0,1
ALDICARBE SULFONÉ	<0,01	µg/L				0,1
ALDICARBE SULFOXYDE	<0,02	µg/L				0,1
CHLORDECONE 5B HYDRO	<0,010	µg/L				0,1
DDD-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDD-4,4'	<0,0050	µg/L				0,1
DDE-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDE-4,4'	<0,0020	µg/L				0,1
DÉMÉTON-O	<0,050	µg/L				0,1
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,02	µg/L				0,1
DESMETHYLNORFLURAZON	<0,0020	µg/L				0,1
DESMETHYL-PIRIMICARB	<0,01	µg/L				0,1
DICLOFOP MÉTHYL	<0,050	µg/L				0,1
DIMÉTHACHLORE OXA	<0,05	µg/L				0,1
ENDOSULFAN SULFATE	<0,010	µg/L				0,1
ETHIOFENCARB SULFONE	<0,02	µg/L				0,1
FIPRONIL SULFONE	<0,01	µg/L				0,1
FLUFÉNACET OXA	<0,02	µg/L				0,1
HEPTACHLORE ÉPOXYDE	<0,020	µg/L				0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE CIS	<0,010	µg/L				0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE TRANS	<0,020	µg/L				0,0
HYDROXYCARBOFURAN-3	<0,01	µg/L				0,1
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,050	µg/L				0,1
IOXYNIL	<0,04	µg/L				0,1
IOXYNIL OCTANOATE	<0,020	µg/L				0,1
MALAOXON	<0,01	µg/L				0,1
MÉTHYL TRICLOSAN	<0,200	µg/L				0,1
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,01	µg/L				0,1
PARAOXON	<0,01	µg/L				0,1
PARAOXON MÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
PHORATE SULFONE	<0,05	µg/L				0,1
PHTHALIMIDE	<0,025	µg/L				0,1
PIRIMICARB FORMAMIDO DESMÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PROPACHLORE ESA	<0,02	µg/L				0,1
PROPACHLORE OXA	<0,02	µg/L				0,1
PROPAZINE 2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
SEBUTHYLAZINE DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
THIOFANOX SULFONE	<0,1	µg/L				0,1
THIOFANOX SULFOXYDE	<0,02	µg/L				0,1
TRIETAZINE 2-HYDROXY	<0,02	µg/L				0,1
TRIETAZINE DESETHYL	<0,01	µg/L				0,1

MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,03	µg/L				
CGA 354742	<0,01	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE ESA	<0,05	µg/L				
DIMÉTHÉNAMIDE OXA	<0,05	µg/L				
ESA ACETOCHLORE	<0,02	µg/L				
ESA ALACHLORE	<0,02	µg/L				
ESA METAZACHLORE	<0,02	µg/L				
ESA METOLACHLORE	<0,005	µg/L				
METOLACHLOR NOA 413173	<0,02	µg/L				
OXA ACETOCHLORE	<0,02	µg/L				
OXA METAZACHLORE	<0,02	µg/L				
OXA METOLACHLORE	<0,02	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 DICHLOROBENZAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,01	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,01	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	<0,01	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	<0,01	µg/L				0,1
CHLOROTHALONIL R417888	<0,02	µg/L				0,1
FLUFENACET ESA	<0,02	µg/L				0,1
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,05	µg/L				0,1
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
OXA ALACHLORE	<0,05	µg/L				0,1
SIMAZINE HYDROXY	<0,005	µg/L				0,1
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,01	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
MINERALISATION						
CALCIUM	9,4	mg/L				
CHLORURES	12	mg/L		250		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	**130**	**µS/cm**	**200**	**1100**		
MAGNÉSIUM	3,3	mg(Mg)/L				
POTASSIUM	1,2	mg/L				
SODIUM	12	mg/L		200		
SULFATES	2,70	mg/L		250		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
ALUMINIUM TOTAL µG/L	106	µg/L		200		
ALUMINIUM TOTAL µG/L	133	µg/L		200		
ARSENIC	0,4	µg/L				10,0
BARYUM	0,0020	mg/L		1		
BORE MG/L	0,0230	mg/L				1,5
CYANURES TOTAUX	<5	µg(CN)/L				50,0
FLUORURES MG/L	<0,050	mg/L				1,5
MERCURE	<0,015	µg/L				1,0
SÉLÉNIUM	<0,2	µg(Se)/L				20,0
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,66	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
NITRATES (EN NO3)	0,50	mg/L				50,0
NITRITES (EN NO2)	<0,01	mg/L				0,1
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	<0,04	Bq/L				
ACTIVITÉ BÉTA GLOBALE EN BQ/L	<0,05	Bq/L				
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	<8	Bq/L		100,0		
POTASSIUM 40 EN MG/L	0,027	mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	55	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	59	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1	n/(100mL)		0		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	**1**	**n/(100mL)**		**0**		
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1	n/(100mL)				0
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1	n/(100mL)				0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
ACÉTOCHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
ALACHLORE	<0,0050	µg/L				0,1
BEFLUBUTAMIDE	<0,005	µg/L				0,1
BOSCALID	<0,050	µg/L				0,1
CARBOXINE	<0,02	µg/L				0,1
CYAZOFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CYFLUFENAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CYMOXANIL	<0,05	µg/L				0,1
DICHLOFLUANIDE	<0,050	µg/L				0,1
DICHLORMIDE	<0,05	µg/L				0,1
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,0050	µg/L				0,1
FENHEXAMID	<0,02	µg/L				0,1
FLAMPROP-ISOPROPYL	<0,0050	µg/L				0,1
FLUOPICOLIDE	<0,01	µg/L				0,1
FLUOPYRAM	<0,020	µg/L				0,1
FURALAXYL	<0,050	µg/L				0,1
ISOXABEN	<0,01	µg/L				0,1
MANDIPROPAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
MEFENACET	<0,010	µg/L				0,1
MÉFLUIDIDE	<0,02	µg/L				0,1
MÉPRONIL	<0,0020	µg/L				0,1
MÉTAZACHLORE	<0,0050	µg/L				0,1
MÉTOLACHLORE	<0,01	µg/L				0,1
NAPROPAMIDE	<0,010	µg/L				0,1
ORYZALIN	<0,050	µg/L				0,1
PENOXSULAM	<0,01	µg/L				0,1
PENTHIOPYRAD	<0,0050	µg/L				0,1
PRETILACHLORE	<0,005	µg/L				0,1
PROPACHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
PROPYZAMIDE	<0,0020	µg/L				0,1
PYROXSULAME	<0,02	µg/L				0,1
TÉBUTAM	<0,0050	µg/L				0,1
TOLYLFLUANIDE	<0,010	µg/L				0,1
ZOXAMIDE	<0,050	µg/L				0,1
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L				0,1
2,4-D	<0,02	µg/L				0,1
2,4-DB	<0,01	µg/L				0,1
2,4-MCPA	<0,020	µg/L				0,1
2,4-MCPB	<0,04	µg/L				0,1
CLODINAFOP-PROPARGYL	<0,0050	µg/L				0,1
CYHALOFOP BUTYL	<0,020	µg/L				0,1
DICHLORPROP	<0,020	µg/L				0,1
FÉNOPROP	<0,02	µg/L				0,1
FÉNOXAPROP-ÉTHYL	<0,020	µg/L				0,1
HALOXYFOP	<0,01	µg/L				0,1
HALOXYFOP-MÉTHYL (R)	<0,01	µg/L				0,1
MÉCOPROP	<0,020	µg/L				0,1
MECOPROP-1-OCTYL ESTER	<0,01	µg/L				0,1
PROPAQUIZAFOP	<0,01	µg/L				0,1
QUIZALOFOP	<0,05	µg/L				0,1
QUIZALOFOP ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				0,1
TRICLOPYR	<0,020	µg/L				0,1

PESTICIDES CARBAMATES

ALDICARBE	<0,02	µg/L				0,1
AMINOCARBE	<0,02	µg/L				0,1
ASULAME	<0,02	µg/L				0,1
BENDIOCARBE	<0,050	µg/L				0,1
BENOMYL	<0,08	µg/L				0,1
BENTHIAVALICARBE-ISOPROPYL	<0,02	µg/L				0,1
BIFENAZATE	<0,020	µg/L				0,1
CARBARYL	<0,02	µg/L				0,1
CARBENDAZIME	<0,02	µg/L				0,1
CARBÉTAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
CARBOFURAN	<0,02	µg/L				0,1
CARBOSULFAN	<0,013	µg/L				0,1
CHLORBUFAME	<0,010	µg/L				0,1
CHLORPROPHAME	<0,0020	µg/L				0,1
DESMEDIPHAME	<0,02	µg/L				0,1
DIALLATE	<0,010	µg/L				0,1
DIETHOFENCARBE	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTILAN	<0,04	µg/L				0,1
EPTC	<0,010	µg/L				0,1
ETHIOPHENCARBE	<0,01	µg/L				0,1
FENOBUCARBE	<0,01	µg/L				0,1
FENOTHIOCARBE	<0,005	µg/L				0,1
FENOXYCARBE	<0,040	µg/L				0,1
FORMÉTANATE	<0,02	µg/L				0,1
FURATHIOCARBE	<0,050	µg/L				0,1
INDOXACARBE	<0,010	µg/L				0,1
IODOCARB	<0,02	µg/L				0,1
IPROVALICARB	<0,1	µg/L				0,1
ISOPROCARB	<0,01	µg/L				0,1
MÉTHIOCARB	<0,050	µg/L				0,1
MÉTHOMYL	<0,05	µg/L				0,1
MOLINATE	<0,0050	µg/L				0,1
OXAMYL	<0,01	µg/L				0,1
PHENMÉDIPHAME	<0,01	µg/L				0,1
PROMÉCARBE	<0,01	µg/L				0,1
PROPAMOCARBE	<0,01	µg/L				0,1
PROPAMOCARBE HYDROCHLORIDE	<0,01	µg/L				0,1
PROPHAME	<0,020	µg/L				0,1
PROPOXUR	<0,02	µg/L				0,1
PROSULFOCARBE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIBUTICARB	<0,01	µg/L				0,1
PYRIMICARBE	<0,010	µg/L				0,1
THIOBENCARDE	<0,01	µg/L				0,1
THIODICARBE	<0,01	µg/L				0,1
THIOFANOX	<0,05	µg/L				0,1
THIOPHANATE MÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
TRIALLATE	<0,0050	µg/L				0,1

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-ISOPROPYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
2,4-D-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
ACÉTAMIPRID	<0,020	µg/L				0,1
ACIBENZOLAR S MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
ACIFLUORFEN	<0,010	µg/L				0,1
ACLONIFEN	<0,0050	µg/L				0,1
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,0050	µg/L				0,1
BÉNALAXYL	<0,010	µg/L				0,1
BENFLURALINE	<0,0050	µg/L				0,1
BENOXACOR	<0,0020	µg/L				0,1
BENTAZONE	<0,020	µg/L				0,1
BIFENOX	<0,010	µg/L				0,1
BIPHÉNYLE	<0,01	µg/L				0,1
BIXAFEN	<0,02	µg/L				0,1
BRODIFACOUM	<0,020	µg/L				0,1
BROMACIL	<0,010	µg/L				0,1
BROMADIOLONE	<0,100	µg/L				0,1
BROMOPROPYLATE	<0,0050	µg/L				0,1
BUPIRIMATE	<0,020	µg/L				0,1
BUPROFÉZINE	<0,010	µg/L				0,1
BUTRALINE	<0,0050	µg/L				0,1
CARFENTRAZONE ÉTHYLE	<0,0050	µg/L				0,1
CHINOMÉTHIONATE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORANTRANILIPROLE	<0,005	µg/L				0,1
CHLORBROMURON	<0,01	µg/L				0,1
CHLORFENSON	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORFLUAZURON	<0,01	µg/L				0,1
CHLORIDAZONE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORONEB	<0,010	µg/L				0,1
CHLOROPHACINONE	<0,050	µg/L				0,1
CHLOROTHALONIL	<0,050	µg/L				0,1
CHLORTHAL-DIMÉTHYL	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORTHIAMIDE	<0,1	µg/L				0,1
CINIDON-ETHYL	<0,05	µg/L				0,1
CLETHODIME	<0,05	µg/L				0,1
CLOFENTÉZINE	<0,01	µg/L				0,1
CLOMAZONE	<0,0020	µg/L				0,1
CLOPYRALID	<0,10	µg/L				0,1
COUMAFÈNE	<0,01	µg/L				0,1
COUMATÉTRALYL	<0,04	µg/L				0,1
CYCLOXYDIME	<0,02	µg/L				0,1
CYPRODINIL	<0,0050	µg/L				0,1
CYPROSULFAMIDE	<0,01	µg/L				0,1
DICHLOBÉNIL	<0,0020	µg/L				0,1
DICHLOROBENZÈNE-1,4	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPANE-1,3	<0,2	µg/L				0,1
DICHLOROPROPYLÈNE-1,3 TOTAL	<0,2	µg/L				0,1
DICHOROPHÈNE	<0,02	µg/L				0,1
DICOFOL	<0,0040	µg/L				0,1
DIFENACOUM	<0,02	µg/L				0,1
DIFETHIALONE	<0,020	µg/L				0,1
DIFLUFÉNICANIL	<0,0020	µg/L				0,1
DIMÉFURON	<0,010	µg/L				0,1
DIMÉTHOMORPHE	<0,03	µg/L				0,1
DIPHENYLAMINE	<0,010	µg/L				0,1
DIQUAT	<0,01	µg/L				0,1
DODEMORPHE	<0,02	µg/L				0,1
ETHOFUMÉSATE	<0,0020	µg/L				0,1
ETOXAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
FAMOXADONE	<0,01	µg/L				0,1
FÉNAMIDONE	<0,0050	µg/L				0,1
FÉNAZAQUIN	<0,0020	µg/L				0,1
FENFURAN	<0,010	µg/L				0,1
FENPROPIDIN	<0,050	µg/L				0,1
FENPROPIMORPHE	<0,0050	µg/L				0,1
FENPYROXIMATE	<0,02	µg/L				0,1
FIPRONIL	<0,010	µg/L				0,1
FLOCOUMAFEN	<0,02	µg/L				0,1
FLONICAMIDE	<0,005	µg/L				0,1
FLUAZIFOP-P-BUTYL	<0,050	µg/L				0,1
FLUAZINAM	<0,02	µg/L				0,1
FLUMIOXAZINE	<0,050	µg/L				0,1
FLUQUINCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
FLURIDONE	<0,05	µg/L				0,1
FLUROCHLORIDONE	<0,0050	µg/L				0,1
FLUROXYPIR	<0,03	µg/L				0,1
FLUROXYPIR-MEPTYL	<0,020	µg/L				0,1
FLURPRIMIDOL	<0,010	µg/L				0,1

FLURTAMONE	<0,01	µg/L				0,1
FLUTOLANIL	<0,020	µg/L				0,1
FLUXAPYROXAD	<0,01	µg/L				0,1
FOMESAFEN	<0,01	µg/L				0,1
GLUFOSINATE	<0,03	µg/L				0,1
GLYPHOSATE	<0,03	µg/L				0,1
HEXYTHIAZOX	<0,01	µg/L				0,1
IMAZALILE	<0,020	µg/L				0,1
IMAZAMOX	<0,01	µg/L				0,1
IMAZAPYR	<0,01	µg/L				0,1
IMAZAQUINE	<0,01	µg/L				0,1
IMIDACLOPRIDE	<0,02	µg/L				0,1
IPRODIONE	<0,005	µg/L				0,1
ISOPROTHIOLANE	<0,01	µg/L				0,1
ISOXADIFEN-ÉTHYLE	<0,02	µg/L				0,1
ISOXAFLUTOLE	<0,020	µg/L				0,1
LENACILE	<0,0020	µg/L				0,1
LUFÉNURON	<0,01	µg/L				0,1
MCPA-1-BUTYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-2-ETHYLHEXYL	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-BUTOTYL	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-ETHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPA-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2,4,4-TRIMETHYLPENTYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2-BUTOXYETHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP- 2-ETHYLHEXYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MCPP-2 OTYL ESTER	<0,01	µg/L				0,1
MCPP-METHYL ESTER	<0,010	µg/L				0,1
MECOPROP-N/ISO-BUTYL ESTER (MÉLANGE)	<0,010	µg/L				0,1
MEFENPYR DIETHYL	<0,010	µg/L				0,1
MÉPANIPYRIM	<0,010	µg/L				0,1
MÉTALAXYLE	<0,01	µg/L				0,1
MÉTALDÉHYDE	<0,05	µg/L				0,1
METHOXYFENOSIDE	<0,02	µg/L				0,1
MÉTOSULAM	<0,01	µg/L				0,1
METRAFENONE	<0,0050	µg/L				0,1
NAPTALAME	<0,02	µg/L				0,1
NITROFÈNE	<0,0020	µg/L				0,1
NORFLURAZON	<0,002	µg/L				0,1
NUARIMOL	<0,0020	µg/L				0,1
OFURACE	<0,01	µg/L				0,1
OXADIARGYL	<0,050	µg/L				0,1
OXADIXYL	<0,0020	µg/L				0,1
OXYFLUORFENE	<0,010	µg/L				0,1
PACLOBUTRAZOLE	<0,06	µg/L				0,1
PARAQUAT	<0,02	µg/L				0,1
PARAQUAT DICHLORIDE	<0,02	µg/L				0,1
PENCYCURON	<0,050	µg/L				0,1
PENDIMÉTHALINE	<0,0050	µg/L				0,1
PICLORAME	<0,02	µg/L				0,1
PICOLINAFEN	<0,020	µg/L				0,1
PINOXADEN	<0,01	µg/L				0,1
PROCHLORAZE	<0,05	µg/L				0,1
PROCYMIDONE	<0,010	µg/L				0,1
PROPANIL	<0,050	µg/L				0,1
PROPOXYCARBAZONE	<0,02	µg/L				0,1
PROQUINAZID	<0,005	µg/L				0,1
PYMÉTROZINE	<0,01	µg/L				0,1
PYRAFLUFEN ÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PYRIDABÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIFÉNOX	<0,02	µg/L				0,1
PYRIMÉTHANIL	<0,0020	µg/L				0,1
PYRIPROXYFEN	<0,010	µg/L				0,1
QUINMERAC	<0,2	µg/L				0,1
QUINOXYFEN	<0,0020	µg/L				0,1
ROTÉNONE	<0,01	µg/L				0,1
SPINOSAD	<0,020	µg/L				0,1
SPIRODICLOFEN	<0,01	µg/L				0,1
SPIROTETRAMAT	<0,01	µg/L				0,1
SPIROXAMINE	<0,01	µg/L				0,1
TÉBUFÉNOZIDE	<0,04	µg/L				0,1
TÉBUFENPYRAD	<0,0020	µg/L				0,1
TECNAZENE	<0,013	µg/L				0,1
TEFLUBENZURON	<0,05	µg/L				0,1
TERBACILE	<0,010	µg/L				0,1
TÉTRACONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
TETRADIFON	<0,0050	µg/L				0,1
TETRASUL	<0,0050	µg/L				0,1
THIABENDAZOLE	<0,02	µg/L				0,1
THIACLOPRIDE	<0,01	µg/L				0,1

THIAMETHOXAM	<0,0050	µg/L				0,1
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0	µg/L				0,5
TRICLOSAN	<0,1	µg/L				0,1
TRICYCLAZOLE	<0,005	µg/L				0,1
TRIFLUMURON	<0,05	µg/L				0,1
TRIFLURALINE	<0,0050	µg/L				0,1
VINCHLOZOLINE	<0,010	µg/L				0,1
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
BROMOXYNIL	<0,040	µg/L				0,1
DICAMBA	<0,02	µg/L				0,1
DINITROCRÉSOL	<0,05	µg/L				0,1
DINOSEB	<0,04	µg/L				0,1
DINOTERBE	<0,040	µg/L				0,1
FÉNARIMOL	<0,0050	µg/L				0,1
IOXYNIL-MÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,01	µg/L				0,1
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
ALDRINE	<0,020	µg/L				0,0
CHLORDANE	<0,010	µg/L				0,1
CHLORDANE ALPHA	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORDANE BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
CHLORDÉCONE	<0,005	µg/L				0,1
DDT-2,4'	<0,002	µg/L				0,1
DDT-4,4'	<0,0020	µg/L				0,1
DIELDRINE	<0,010	µg/L				0,0
DIMÉTACHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
ENDOSULFAN ALPHA	<0,0050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
ENDOSULFAN TOTAL	0	µg/L				0,1
ENDRINE	<0,0050	µg/L				0,1
HCH ALPHA	<0,0020	µg/L				0,1
HCH ALPHA+BETA+DELTA+GAMMA	0	µg/L				0,1
HCH BÉTA	<0,0050	µg/L				0,1
HCH DELTA	<0,0020	µg/L				0,1
HCH EPSILON	<0,0050	µg/L				0,1
HCH GAMMA (LINDANE)	<0,0020	µg/L				0,1
HEPTACHLORE	<0,0050	µg/L				0,0
HEXACHLOROBENZÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
ISODRINE	<0,00	µg/L				0,1
MÉTHOXYCHLORE	<0,0020	µg/L				0,1
MIREX	<0,010	µg/L				0,1
OXADIAZON	<0,0050	µg/L				0,1
QUINTOZÈNE	<0,0050	µg/L				0,1
TRANS-NONACHLORE	<0,0050	ng/L				0,1

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

ACÉPHATE	<0,02	µg/L				0,1
AZAMÉTIPHOS	<0,01	µg/L				0,1
AZINPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L				0,1
AZINPHOS MÉTHYL	<0,04	µg/L				0,1
BROMOPHOS ÉTHYL	<0,010	µg/L				0,1
BROMOPHOS MÉTHYL	<0,0020	µg/L				0,1
CADUSAFOS	<0,010	µg/L				0,1
CARBOPHÉNOTION	<0,010	µg/L				0,1
CHLORFENVINPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORMÉPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
CHLORPYRIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
COUMAPHOS	<0,010	µg/L				0,1
DIAZINON	<0,0020	µg/L				0,1
DICHLOFENTHION	<0,0050	µg/L				0,1
DICHLORVOS	<0,0020	µg/L				0,1
DICROTOPHOS	<0,01	µg/L				0,1
DIMÉTHOATE	<0,01	µg/L				0,1
DISYSTON	<0,020	µg/L				0,1
ETHION	<0,010	µg/L				0,1
ETHOPROPHOS	<0,010	µg/L				0,1
ETRIMFOS	<0,0050	µg/L				0,1
FENCHLORPHOS	<0,013	µg/L				0,1
FENITROTHION	<0,0050	µg/L				0,1
FENTHION	<0,050	µg/L				0,1
FONOFOS	<0,0050	µg/L				0,1
FORMOTHION	<0,01	µg/L				0,1
FOSTHIAZATE	<0,020	µg/L				0,1
HEPTÉNOPHOS	<0,0020	µg/L				0,1
IODOFENPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
ISAZOPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
ISOFENVOS	<0,0020	µg/L				0,1
MALATHION	<0,03	µg/L				0,1
MECARBAM	<0,01	µg/L				0,1
MÉTHACRIFOS	<0,013	µg/L				0,1
MÉTHAMIDOPHOS	<0,02	µg/L				0,1
MÉTHIDATHION	<0,04	µg/L				0,1
MÉVINPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
OMÉTHOATE	<0,02	µg/L				0,1
OXYDÉMÉTON MÉTHYL	<0,100	µg/L				0,1
PARATHION ÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PARATHION MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PHÉNAMIPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PHENTOATE	<0,020	µg/L				0,1
PHORATE	<0,050	µg/L				0,1
PHOSALONE	<0,050	µg/L				0,1
PHOSMET	<0,020	µg/L				0,1
PHOSPHAMIDON	<0,050	µg/L				0,1
PHOXIME	<0,01	µg/L				0,1
PIPEROPHOS	<0,01	µg/L				0,1
PROFÉNOFOS	<0,005	µg/L				0,1
PROPAPHOS	<0,01	µg/L				0,1
PROPARGITE	<0,050	µg/L				0,1
PROPÉTAMPHOS	<0,010	µg/L				0,1
PROTHIOFOS	<0,020	µg/L				0,1
PYRACLOFOS	<0,01	µg/L				0,1
PYRAZOPHOS	<0,02	µg/L				0,1
PYRIDAPHENTHION	<0,02	µg/L				0,1
PYRIMIPHOS ÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,0050	µg/L				0,1
QUINALPHOS	<0,0050	µg/L				0,1
SULFOTEPP	<0,0050	µg/L				0,1
TÉMÉPHOS	<0,01	µg/L				0,1
TERBUPHOS	<0,010	µg/L				0,1
TÉTRACHLORVINPHOS	<0,010	µg/L				0,1
THIOMÉTON	<0,050	µg/L				0,1
TOLCLOFOS-METHYL	<0,020	µg/L				0,1
TRIAZOPHOS	<0,010	µg/L				0,1
TRICHLORFON	<0,01	µg/L				0,1
VAMIDOTHION	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
ACRINATHRINE	<0,020	µg/L				0,1
ALPHAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
BIFENTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
BIORESMETHRINE	<0,010	µg/L				0,1
CYFLUTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
CYPERMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
DELTAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
ESFENVALÉRATE	<0,02	µg/L				0,1
ETOFENPROX	<0,020	µg/L				0,1
FENPROPATHRINE	<0,0050	µg/L				0,1
FENVALÉRATE	<0,020	µg/L				0,1
FLUVALINATE-TAU	<0,010	µg/L				0,1
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE	<0,0040	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE-CIS	<0,0040	µg/L				0,1
PERMÉTHRINE-TRANS	<0,0040	µg/L				0,1
PHENOTHRINE	<0,020	µg/L				0,1
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,050	µg/L				0,1
TEFLUTHRINE	<0,02	µg/L				0,1
TÉTRAMÉTHRINE	<0,010	µg/L				0,1
TRALOMÉTHRINE	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES STROBILURINES						
AZOXYSTROBINE	<0,010	µg/L				0,1
DIMOXYSTROBINE	<0,01	µg/L				0,1
FLUOXASTROBINE	<0,01	µg/L				0,1
KRESOXIM-MÉTHYLE	<0,010	µg/L				0,1
PICOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				0,1
PYRACLOSTROBINE	<0,05	µg/L				0,1
TRIFLOXYSTROBINE	<0,0050	µg/L				0,1
PESTICIDES SULFONYLUREES						
AMIDOSULFURON	<0,01	µg/L				0,1
AZIMSULFURON	<0,05	µg/L				0,1
BENSULFURON-METHYL	<0,02	µg/L				0,1
ETHOXYSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
FLAZASULFURON	<0,1	µg/L				0,1
FLUPYRSULFURON-MÉTHYLE	<0,1	µg/L				0,1
FORAMSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
HALOSULFURON-METHYL	<0,01	µg/L				0,1
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,1	µg/L				0,1
METSULFURON MÉTHYL	<0,100	µg/L				0,1
NICOSULFURON	<0,005	µg/L				0,1
OXASULFURON	<0,01	µg/L				0,1
PROSULFURON	<0,01	µg/L				0,1
PYRAZOSULFURON ÉTHYL	<0,01	µg/L				0,1
RIMSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
SULFOSULFURON	<0,01	µg/L				0,1
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,025	µg/L				0,1
TRIASULFURON	<0,1	µg/L				0,1
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,005	µg/L				0,1
TRIFLUSULFURON-METHYL	<0,01	µg/L				0,1
TRITOSULFURON	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES TRIAZINES						
AMÉTHRYNE	<0,005	µg/L				0,1
ATRATON	<0,02	µg/L				0,1
ATRAZINE	<0,005	µg/L				0,1
CYANAZINE	<0,01	µg/L				0,1
CYBUTRYNE	<0,01	µg/L				0,1
CYROMAZINE	<0,01	µg/L				0,1
DESMÉTRYNE	<0,010	µg/L				0,1
FLUFENACET	<0,01	µg/L				0,1
HEXAZINONE	<0,0020	µg/L				0,1
MÉTAMITRONE	<0,05	µg/L				0,1
MÉTRIBUZINE	<0,01	µg/L				0,1
PROMÉTHRINE	<0,005	µg/L				0,1
PROMÉTON	<0,010	µg/L				0,1
PROPAZINE	<0,01	µg/L				0,1
SÉBUTHYLAZINE	<0,005	µg/L				0,1
SECBUMÉTON	<0,005	µg/L				0,1
SIMAZINE	<0,005	µg/L				0,1
SIMÉTRYNE	<0,005	µg/L				0,1
TERBUMÉTON	<0,01	µg/L				0,1
TERBUTHYLAZIN	<0,005	µg/L				0,1
TERBUTRYNE	<0,0020	µg/L				0,1
THIDIAZURON	<0,01	µg/L				0,1
TRIAZOXIDE	<0,02	µg/L				0,1
TRIETAZINE	<0,02	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZOLES						
AZACONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
BITERTANOL	<0,01	µg/L				0,1
BROMUCONAZOLE	<0,010	µg/L				0,1
CYPROCONAZOL	<0,050	µg/L				0,1
DIFÉNOCONAZOLE	<0,050	µg/L				0,1
DINICONAZOLE	<0,04	µg/L				0,1
EPOXYCONAZOLE	<0,020	µg/L				0,1
FENBUCONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
FLORASULAM	<0,02	µg/L				0,1
FLUDIOXONIL	<0,0020	µg/L				0,1
FLUSILAZOL	<0,05	µg/L				0,1
FLUTRIAFOL	<0,0020	µg/L				0,1
HEXACONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
IPCONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
METCONAZOL	<0,01	µg/L				0,1
MYCLOBUTANIL	<0,0050	µg/L				0,1
PENCONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
PROPICONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
PROTHIOCONAZOLE	<0,05	µg/L				0,1
TÉBUCONAZOLE	<0,02	µg/L				0,1
THIENCARBAZONE-METHYL	<0,02	µg/L				0,1
TRIADIMÉFON	<0,05	µg/L				0,1
TRIADIMENOL	<0,050	µg/L				0,1
TRIAZAMATE	<0,01	µg/L				0,1
TRITICONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
UNICONAZOLE	<0,01	µg/L				0,1
PESTICIDES TRICETONES						
MÉSOTRIONE	<0,01	µg/L				0,1
SULCOTRIONE	<0,01	µg/L				0,1
TEMBOTRIONE	<0,02	µg/L				0,1

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
	BUTURON	<0,02	µg/L				0,1
	CHLOROXURON	<0,05	µg/L				0,1
	CHLORSULFURON	<0,02	µg/L				0,1
	CHLORTOLURON	<0,02	µg/L				0,1
	CYCLURON	<0,010	µg/L				0,1
	DIFLUBENZURON	<0,01	µg/L				0,1
	DIURON	<0,020	µg/L				0,1
	ETHIDIMURON	<0,01	µg/L				0,1
	FÉNURON	<0,01	µg/L				0,1
	FLUFÉNOXURON	<0,050	µg/L				0,1
	FLUOMÉTURON	<0,01	µg/L				0,1
	FORCHLORFENURON	<0,01	µg/L				0,1
	HEXAFLUMURON	<0,04	µg/L				0,1
	IODOSULFURON-METHYL	<0,01	µg/L				0,1
	ISOPROTURON	<0,02	µg/L				0,1
	LINURON	<0,02	µg/L				0,1
	MÉTABENZTHIAZURON	<0,040	µg/L				0,1
	MÉTOBROMURON	<0,02	µg/L				0,1
	MÉTOXURON	<0,040	µg/L				0,1
	MONOLINURON	<0,02	µg/L				0,1
	MONURON	<0,005	µg/L				0,1
	NÉBURON	<0,04	µg/L				0,1
	SIDURON	<0,01	µg/L				0,1
	SULFOMETHURON-METHYL	<0,01	µg/L				0,1
	THÉBUTHIURON	<0,01	µg/L				0,1
	THIAZFLURON	<0,08	µg/L				0,1
	TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,02	µg/L				0,1
PLASTIFIANTS							
	BUTYL BENZYL PHTALATE	<0,50	µg/L				
	DBP (DIBUTYL PHTHALATE)	<1,0	µg/L				
	DEHP (2-ETHYLHEXYL PHTALATE)	<1,0	µg/L				
	DIÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DIMÉTHYLPHTALATE	<0,50	µg/L				
	DI-N-OCTYL PHTHALATE	<0,50	µg/L				
	PHOSPHATE DE TRIBUTYLE	<0,010	µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
	BROMATES	<3	µg/L				10
	BROMOFORME	0,2	µg/L				100
	CHLORODIBROMOMÉTHANE	4,26	µg/L				100
	CHLOROFORME	13,0	µg/L				100
	DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	9,76	µg/L				100
	TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	27,2	µg/L				100
SUBST. MEDICAMENTEUSES ET PHARMACE.							
	CLORSULONE	<0,02	ng/L				
	CLOSANTEL	<0,02	ng/L				
	CLOTRIMAZOLE	<0,02	ng/L				
	TRICLABENDAZOLE	<0,01	ng/L				